



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 2.9.2022
C(2022) 6182 final

OPRAVA

prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (*oznámeno pod číslem C(2021) 8580*)

(Úřední věstník Evropské unie L 469 ze dne 30. prosince 2021)

OPRAVA

prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 8580)

(Úřední věstník Evropské unie L 469 ze dne 30. prosince 2021)

Strana 20, příloha, bod 1.3, BAT 9, tabulka, předposlední řádek, druhý sloupec:

místo: „– LHV, CH₄ (for COG), C_xH_y (pro COG), CO₂, H₂, N₂, celková síra, prach, Wobbeho číslo“,

má být: „– LHV, CH₄ (pro COG), C_xH_y (pro COG), CO₂, H₂, N₂, celková síra, prach, Wobbeho číslo“.

Strana 24, příloha, bod 1.5, BAT 14, text pod nadpisem „Popis“:

místo: „Mezi roky odpadních vod, které se typicky oddělují a čistí, patří povrchová odtoková voda, chladicí voda a odpadní voda z čištění spalin“,

má být: „Mezi toky odpadních vod, které se typicky oddělují a čistí, patří povrchová odtoková voda, chladicí voda a odpadní voda z čištění spalin.“

Strana 32, příloha, bod 2.1.4, BAT 21, uvozující věta pod tabulkou 4:

místo: „Pro spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 MW, které je specificky navrženo pro spalování domácích hnědouhelných paliv a u kterého lze prokázat, že není schopno dosáhnout úrovně BAT-AEL uvedených v Table 4 z technicko-ekonomických důvodů, neplatí úrovně BAT-AEL stanovené v Table 4 a horní hranice ročního průměrného rozsahu BAT-AEL je tato:“,

má být: „Pro spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 MW, které je specificky navrženo pro spalování domácích hnědouhelných paliv a u kterého lze prokázat, že není schopno dosáhnout úrovně BAT-AEL uvedených v tabulce 4 z technicko-ekonomických důvodů, neplatí úrovně BAT-AEL stanovené v tabulce 4 a horní hranice ročního průměrného rozsahu BAT-AEL je tato:“.

Strana 67, příloha, bod 5.1.5, BAT 58, tabulka, řádky d. a e.:

místo:

„d.	Suchý nebo polosuchý systém FGD	Viz popisy v bodě 8.5.	
e.	Mokrý odsíření spalin (mokrý FGD)	Tato technika se používá hlavně pro regulaci SO _x , HCl a/nebo HF“	

má být:

„d.	Suchý nebo polosuchý systém FGD	Viz popisy v bodě 8.5.	Použitelnost viz BAT 57“
e.	Mokrý odsíření spalin (mokrý FGD)	Tato technika se používá hlavně pro regulaci SO _x , HCl a/nebo HF	

Strana 70, příloha, bod 6.1.2, text pod BAT 63:

místo: „Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování odpadu s biomasou a/nebo rašelinou jsou uvedeny v Table 2a pro spalování odpadu s černým a/nebo hnědým uhlím v Table 8.“,

má být: „Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování odpadu s biomasou a/nebo rašelinou jsou uvedeny v tabulce 2 a pro spalování odpadu s černým a/nebo hnědým uhlím v tabulce 8.“

