Krajský úřad
Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Helena Skalníková
Organizace: Ústecký kraj
Sériové č. cert.: 12471360
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas: 14.11.2025 11:22:56
Důvod:
Místo:

0

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 2092/04/ZPZ/IP-18.7/Sk, ze dne 19.04. 2004, se změnami č.j.: 2807/ZPZ/09/IP-18/Z2/Rc, ze dne 09.03. 2010, č.j.: 1225/ZPZ/2010/IP-18/Z3/Rc, ze dne 30.04. 2010, č.j.. 1709/ZPZ/2010/IP-18/Z4/Rc, z 10.06. 2010, č.j.: 2219/ZPZ/2010/IP-18/Z5/Rc, z 17.09. 2010, č.j.: 2219/ZPZ/2010/IP-18/Z5/Rc, z 06.10. 2010, č.j.: 3349/ZPZ/2010/IP-18/Z6/Rc, z 17.12. 2010, č.j.: 3044/ŽPZ/2010/IP-18/Z7/Rc, z 15.02. 2011, č.j.: 1348/ZPZ/2011/IP-18/Z8/Rc, z 17.10. 2011, č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011, č.j.: 2879/ZPZ/2011/IP-18/Z10/Rc, z 10.11. 2011, a č.j.: č.j.: 3008/ZPZ/2011/IP-18/Z11/Rc, z 20.12. 2011, č.j.: 439/ZPZ/2012/IP-18/Z12/Rc, z 14.02. 2012, č.j.: 1905/ ZPZ/2012/IP-18/Z13/Rc, z 23.07. 2012, a č.j.: 2647/ZPZ/2012/IP-18/Z14/Rc, z 24.08. 2012, č.j.: 400/ZPZ/ 2013/IP-18/Z16/Rc, z 12.02. 2013, č.j.: 2757/ZPZ/2012/IP-18/Z15/Rc, z 06.08. 2013, č.j.: 3470/ZPZ/2013/ IP-39/Z17/Rc, z 17.12. 2013, č.j.: 1358/ZPZ/2014/IP-18/Z18/Rc, z 11.07. 2014, č.j.: 2695/ZPZ/2014/IP-18/ Z19/Rc, z 30.10. 2014, č.j.: 2424/ZPZ/2015/IP-18/Z20/Rc, z 28.08. 2015, č.j.: 3916/ZPZ/2015/IP-18/Z21/Rc, z 26.01. 2016, č.j.: 3954/ZPZ/2016/IP-18/Z22/Rc, z 04.01. 2017, č.j.: 617/ZPZ/2017/IP-18/Z23/Rc, z 20.02. 2017, č.j.: 3649/ZPZ/2017/IP-18/Z24/Rc, z 11.10. 2017, č.j.: 4062/ZPZ/2017/IP-18/Z25/Rc, z 22.11. 2017, č.j.: 4769/ZPZ/2017/IP-18/Z26/Rc, z 15.12. 2017, č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP-18/Z27/Rc, z 23.10. 2018, sp. zn.: KUUK/35486/2019/ZPZ/IP-18/Z28/Rc, z 21.03. 2019, sp. zn.: KUUK/94122/2019/ZPZ/IP-18/Z29/Rc, z 15.08. 2019, sp. zn.: KUUK/149036/2019/ZPZ/IP-18/Z30/Rc, z 21.11. 2019, sp. zn.: KUUK/061915/2020/ ZPZ/IP-18/Z31/Rc, z 04.05. 2020, sp. zn.: KUUK102577/2020/ZPZ/IP-18/Z32/Rc, z 15.07. 2020, sp. zn.: KUUK/136227/2020/ZPZ/IP-18/Z33/Rc, z 29.03. 2021, sp. zn.: KUUK/029895/2021/ZPZ/IP-18/Z36/Rc, z 31.03. 2021, sp. zn.: KUUK/183453/2020/ZPZ/IP-18/Z35/Rc, z 17.05. 2021, sp. zn.: KUUK/086256/2021/ ZPZ/IP-18/Z37/Rc, z 16.08. 2021, sp. zn.: KUUK/008336/2022/ZPZ/ IP-18/Z38/Rc, z 07.02. 2022, sp. zn.: KUUK/146229/2022/ZPZ/IP-18/Z-39/Rc, z 20.10. 2022, sp. zn.: KUUK/101221/2022/ZPZ/IP-18/Z40/Rc, z 09.02. 2023, sp. zn.: KUUK/112582/2023/ZPZ/IP-18/Z41/Rc, z 23.08. 2023, sp. zn.: KUUK/113549/2023/ ZPZ/IP-18/Z42/Rc, z 29.08. 2023 (včetně opravy chyby sp. zn.: KUUK/113549/2023/ZPZ/IP-18/Z42/Rc, z 31.08. 2023), sp. zn.: KUUK/006701/2023/ZPZ/IP-18/PZ43/Rc, z 19.08. 2024, sp. zn.: KUUK/165412/2024/ ZPZ/IP-18/Z44/Rc, z 09.12. 2024, sp. zn.: KUUK/093140/2025/ ZPZ/IP-18/Z45/Rc, z 26.08. 2025, a sp. zn.: KUUK/148271/2025/ZPZ/IP-18/Z46/Rc, z 14.11. 2025, pro zařízení: „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 273 09 959,

INTEGROVANÉ POVOLENÍ
pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 273 09 959

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 3/2003 Sb., a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci"), vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se

v y d á v á i n t e g r o v a n é p o v o l e n í

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany, IČ 273 09 959, pro zařízení **„Teplárna Komořany – kogenerační zdroj"** (dále jen „zařízení").

Toto povolení se vydává na dobu **n e u r č i t o u.**

Identifikační údaje:

Provozovatel zařízení:	United Energy, a.s.
Adresa sídla a podnikání:	Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
IČ:	273 09 959
Kategorie činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:	**Hlavní činnost:** 1.1 Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více **Další činnost:** -
Název zařízení:	Teplárna Komořany – kogenerační zdroj
Umístění zařízení:	Kraj Ústecký, obec Most-Komořany, k.ú. Komořany, Třebušice

Popis zařízení

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

Kotelna - Instalováno 10 kotlů s využitím fluidní technologie spalování paliva s přímým přídavkem vápence jako sorbentu. Celkový tepelný instalovaný výkon 1076 MW (zvlášť velký spalovací zdroj znečišťování). Kotle K1 a K5 jsou vybaveny elektrostatickými odlučovači (garantovaná účinnost 98,8 %), kotle K2, K3 a K4 jsou vybaveny mechanickými odlučovači. Kotle K1-K5 jsou dále osazeny tkaninovými filtry (osmimodulové jednotky a garantovanou účinností 99 %), kotle K6 až K10 jsou vybaveny tkaninovými filtry (osmimodulové jednotky s garantovanou účinností 99 %).

	Původní		**Po navýšení**	
Kotel č.	***Výkon (t/h)***	***Příkon MW_t***	***Výkon (t/h)***	***Příkon MW_t***
K1	125,0	108,1	bez navýšení	bez navýšení
K2	125,0	104,4	138,0	115,26
K3	125,0	104,4	138,0	115,26
K4	125,0	104,4	138,0	115,26
K5	125,0	104,4	138,0	115,26
K6	140,0	115,63	154,0	127,19
K7	140,0	115,63	154,0	127,19
K8	140,0	115,63	154,0	127,19
K9	140,0	114,36	154,0	125,79
K10	140,0	114,36	154,0	125,79

Kotelní jednotky jsou konstruovány na spalování upraveného hnědého uhlí, které je pasovou dopravou dopravováno do jednotlivých zásobníků kotelních jednotek zdroje. Spalovací zkouškou byla u kotlů ověřena schopnost spoluspalování hnědého a černého uhlí až do objemového poměru hnědého uhlí k černému uhlí 2 : 1.

Kotel K6
Stávající uhelný kotel K6 je přestavěn na spalování biomasy za účelem snížení spotřeby fosilních paliv a produkce CO_2 v rámci Teplárny Komořany. Kotel K6 nadále slouží k výrobě páry pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, nově je propojen z uzlu parovodu U6 napřímo do parní turbíny TG9.

Paroplynový zdroj (PPC1) o celkovém tepelném příkonu 190 MW_t, spalující zemní plyn.

- Plynová spalovací turbína (GT) – v rámci paroplynového cyklu bude nasáván spalovací vzduch, který bude stlačen pomocí kompresoru a spolu s palivem bude vháněn do spalovací komory. Maximální příkon hořáku pro GT se uvažuje 145 MW_t. Vzniklé spaliny z procesu hoření budou proudit do plynové turbíny s generátorem o výkonu cca 60 MW_e. Odpadní teplo spalin za spalovací turbínou (GT) bude využíváno ve spalinovém kotli (HRSG), kde bude docházet k výrobě vysokotlaké (VT) páry o parametrech 76 bar a cca 485 °C a nízkotlaké (NT) páry o parametrech 10 bar a cca 270 °C. Vyrobená pára bude následně zavedena do kondenzační odběrové turbíny o výkonu cca 25 MW_e. Užitečné teplo na straně parní turbíny

bude sloužit k ohřevu vody zásobující teplem města Most a Litvínov. Předpokládaný tepelný výkon s využitím dochlazovače spalin v HRSG bude cca 45 MW_t. V současné době se uvažuje o využití primárních opatření ke snižování emisí NO_x a CO (nízkoemisní hořáky).

- Spalinový kotel (HRSG) – přednostně se uvažuje v horizontálním provedení. Pro dosažení vyššího parního výkonu, než představuje provoz pouze se spalinami z GT bude kotel na odpadní teplo vybaven kanálovým hořákem pro přitápění, tzv. Supplementary Firing (SF).
- Provoz kotle na „čerstvý vzduch" (FA) – kromě provozu pouze s využitím tepla spalin ze spalovací turbíny a kombinovaného provozu se spalinami z GT a přídavného tepla z přitápění (GT+SF) bude spalinový kotel vybaven pro provoz kotle pouze s plynovým hořákem na „čerstvý vzduch", tzv. Fresh Air Firing (FA) a dalším potřebným zařízením (vzduchový ventilátor, klapky atd.), které umožní provoz kotle bez využití tepla spalin z GT. Pro FA provoz se předpokládá provoz s vyšším přebytkem vzduchu, kdy teplota spalin za hořákem bude přibližně 800 °C. Maximální příkon hořáku pro SF/FA se uvažuje 45/75 MW_t.

Komín a bypassový komín - odvod spalin z paroplynového cyklu PCC1 bude realizován samostatným ocelovým komínem o výšce 40 m. Při najíždění spalovací turbíny a v případě havarijních stavů pro odvedení spalin při provozu bez spalinového kotle bude instalován ocelový komín o průměru cca 3 m a výšce 55 m. Tento komín bude využíván rovněž při samostatném provozu spalovací turbíny, která bude převážně v letních měsících sloužit rovněž pro potřeby přenosové soustavy jako zdroj elektrické energie. Odvod spalin ze spalovací turbíny bude radiální do spalinového kolektoru, kde přes přírubu bude napojen ocelový odvod spalin. Spaliny bude možné ze spalovací turbíny plynule regulovat a odvádět je přes uzavírací klapky s elektrickým pohonem do komína nebo spalinového kotle.
Původní parní turbína TG7 v HVB bude demontována a na její místo bude instalována nová parní turbína na novou železobetonovou stolici. Do nové odběrové kondenzační turbíny o výkonu cca 25 MW_e bude zavedena admisní pára o parametrech 485 °C, 76 bar. Dále bude do turbíny zavedena nízkotlaká pára o parametrech 10 bar a cca 270 °C. Chladicí voda pro kondenzátor parní turbíny bude zajištěna přívodem ze stávajícího okruhu věžové chladicí vody.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**:**

Strojovna – pro potřeby dodávek tepla pracují dvě protitlaké turbíny, jejichž základní ohříváky jsou řazeny do série (odběrový stroj s odběrem páry pro špičkové ohříváky v sérii se základními ohříváky). Základní a špičkové ohříváky předávají teplo oběhové vodě pro horkovodní napáječe Most a Litvínov. Další pára z kotelny se využívá pro výrobu elektřiny na kondenzačních turbosoustrojích.

Vodní hospodářství a chlazení – jsou produkovány technologické vody (odluhy z chladících vod, z chemické a technologické úpravny vody a ze zařízení na odstraňování odpadů), splaškové vody a vody srážkové. Splaškové vody jsou zachycovány z části v nepropustných žumpách, které jsou vyváženy, a z části předčišťovány v biologických septicích. Zasolené vody jsou využívány pro aglomeraci popela.

Externí uhelné hospodářství – skládka paliva, včetně čistírny mourových vod
Zpevněná plocha o velikosti cca 18 000 m^2, vybavena 4 řadami postřikovačů (celkem 28 ks), které jsou ovládány ručně po sekcích.

Zařízení pro sběr tuhých a kapalných odpadů - zařízení ke sběru odpadů je tvořeno skladem tuhých odpadů (oplocený objekt o rozloze 3 147 m^2) a skladem tekutých odpadů (uzamykatelný objekt opatřený nepropustnou betonovou podlahou s bezodtokou záchytnou jímkou). Max. roční kapacita skladu tuhých odpadů je 5 000 t a max. roční kapacita skladu kapalných odpadů kapacita je 120 m^3 (cca 130 t).

Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů - zařízení k odstraňování odpadů neutralizací je součástí technologického procesu úpravy vody pro výrobní zařízení a nachází se v demineralizační stanici chemické úpravy vody (dále jen CHÚV); tekuté chemické odpady se vypouští do jímky ve venkovním prostoru CHÚV a odtud přečerpávájí do nádrže odpadních vod a dále do dvou neutralizačních nádrží, kde probíhá samotný proces neutralizace; zneutralizované odpadní vody se vypouštějí do jímky zasolených vod a dále jsou využívány pro aglomeraci popela. Max. roční kapacita cca 60 000 t.

c) Přímo spojené činnosti:

Zpracování tuhých zbytků po spalování – produkt míchacího centra (aglomerát aditivovaný granulát) je směs popílků a popela odebraná z aglomeračního sila a zvlhčená v mísiči na 36,7±5 % objemové vlhkosti. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby uhlí a tím rovněž ke snížení produkovaného aglomerátu o cca 13 %.

Nová parní turbína – původní parní turbína TG7 bude demontována a na její místo bude instalována nová parní turbína na novou železobetonovou stolici. Do nové odběrové kondenzační turbíny o výkonu cca 25 MW_e bude zavedena admisní pára o parametrech 485 °C, 76 bar. Dále bude do turbíny zavedena nízkotlaká pára o parametrech 10 bar a cca 270 °C regulovaným průtokem do 22 t/h. Chladicí voda pro kondenzátor parní turbíny bude zajištěna přívodem ze stávajícího okruhu věžové chladicí vody.**Odpadové hospodářství**

Rozvody
Sklady
Údržba a opravy
Zásobník paliva (biomasy) s vyhrnováním
Úprava externího uhelného hospodářství pro příjem a uskladnění dřevní štěpky.

I.

V souladu s § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o integrované prevenci se stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

1.1. Krajský úřad provozovateli vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší" povolení provozu stacionárních zdrojů:

A. **Kotle K1 až K5 a K7 až K10** – vyjmenované stacionární zdroje - kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW), celkový tepelný příkon 1202,24 MW
Kotel K1 - tepelný příkon 108,1 MW, fluidní kotel, hnědé uhlí
Kotle K2 až K5 - tepelný příkon 4x 115,26 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí
Kotle K7 až K8 - tepelný příkon 2x 127,19 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí
Kotle K9 až K10 - tepelný příkon 2x 125,79 MW, fluidní kotle, hnědé uhlí

B. **Dieselagregát** (náhradní zdroj elektrické energie pro kotelnu) - vyjmenovaný stacionární zdroj - kód 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně), celkový tepelný příkon 0,556 MW.

C. **Kotel 6** - vyjmenovaný stacionární zdroj - kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW), tepelný příkon 127,19 MW, fluidní kotel, biomasa

D. **Paroplynový cyklus PPC1** - vyjmenované stacionární zdroje - kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu více než 5 MW) a kód 1.3. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW) celkový tepelný příkon 190 MW

Povolení provozu stacionárních zdrojů se vydává s následujícími závaznými podmínkami:

A. Kotle K7 až K10

1.1.A.1. Kotle K1 až K5 nebudou v termínu od 17.08. 2025 provozovány a budou trvale odstaveny od technologických médií a odvodu spalin.

1.1.A.2. V termínu do 31.01. 2026 provozovatel zpracuje plán postupu demontáže kotlů K1 až K5 a předloží ho krajskému úřadu ke schválení.

1.1.A.3. Kotel K7 bude provozován v režimu s provozem do 1 500 provozních hodin za rok, jako klouzavý průměr za dobu pěti let. Kotle K8 až K10 provozovány v základním zatížení. Ve smyslu § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci se pro provoz kotlů K7 až K10 stanovují mírnější specifické emisní limity pro oxidy dusíku (NO_X) a oxid siřičitý (SO_2) než úroveň emisí spojená s nejlepšími dostupnými technikami dle účinků prováděcího rozhodnutím Komise (EU) 2021/2326 ze dne 3. listopadu 2021, kterým byly stanoveny závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (dále jen „závěry o BAT"):

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	195 mg/m^3	102,5	112,5	205

oxid siřičitý (SO_2)	195 mg/m^3	102,5	112,5	205

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

1.1.A.4. Pro provoz kotlů K7 až K10 stanovuje krajský úřad emisní strop pro oxidy dusíku (NO_X) ve výši **1 872 t** a pro oxid siřičitý (SO_2) ve výši **1 654 t**, které budou čerpány v termínu od 17.08. 2025 do jejich vyčerpání. Po vyčerpání emisních stropů nebo po ukončení doby výjimky nebudou kotle K7 až K10 dále provozovány.

1.1.A.5. Platnost výjimky z emisního limitu pro oxidy dusíku (NO_X) a oxid siřičitý (SO_2) dle BAT-AEL pro kotel K6 je stanovena do 16.02. 2029.

1.1.A.6. Při provozu kotlů K7 až K10 budou dodrženy specifické emisní limity stanovené v závěrech o BAT“):

Znečišťující látka	Emisní limit (roční průměrná hodnota)	Emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %		
			měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
TZL	8 mg/m^3	-	175	175	500
Hg	7 µg/m^3	-	-	-	-
HCl	20 mg/m^3	-	-	-	-
HF	7 mg/m^3	-	-	-	-

Znečišťující látka	Emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %	
		denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
CO	250	110	200

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

1.1.A.7. Emisní limity oxidy dusíku (NO_X), oxid siřičitý (SO_2) a tuhé znečišťující látky (TZL) budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.

1.1.A.8. Emise znečišťujících látek budou zjišťovány v následujícím rozsahu a četnosti:

Zdroj	Znečišťující látka	Četnost měření
kotle K7-K10	TZL	kontinuální měření **1)**
	SO_2	
	NO_X	
	CO	
	Hg	1x za šest měsíců **2)**
	HCl	1x za kalendářní rok **2)**
	HF	
	As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn	- **2)**
	PCDD a PCDF	
	PCB	
	PAH	

1) Provozovatel zajistí ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými

technickými normami.

2) Jednorázové měření se provádí při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, nebo při změně zpracovávaných surovin nebo spalovaného paliva nad rámec provozního řádu, které by mohly vést ke změně emisí, a to do 4 měsíců od vzniku kterékoliv z výše uvedených skutečností.

1.1.A.9. Emisní limit pro HCl a HF se posuzuje jako průměr vzorků odebraných v průběhu kalendářního roku (průměr hodnot naměřených během kalendářního roku při jednotlivých pravidelných měřeních prováděných s příslušnou frekvencí monitorování).

1.1.A.10. Kotle K6 až K10 budou provozovány v souladu s „Provozním řádem č. Z008R05 – spalovací stacionární zdroj Teplárna Komořany, ze dne 13.10. 2025".

1.1.A.11. V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vést provozní evidenci údajů o stacionárním zdroji dle přílohy č. 10 Vyhl. č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

1.1.A.12. Provozovateli spalovacího stacionárního zdroje „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" se povoluje spoluspalování hnědého a černého uhlí až do objemového poměru hnědé uhlí k černému uhlí 2 : 1.

Spoluspalování biomasy:

1.1.A.13. Provozovateli spalovacího stacionárního zdroje „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" se povoluje spoluspalování hnědého uhlí a biomasy s tím, že podíl biomasy bude dosahovat max. 20 % tepelného příkonu kotlů (min. 80 % příkonu bude z hnědého uhlí).

1.1.A.14. Pro provoz kotlů K7 až K10 se při spoluspalování hnědého uhlí a biomasy stanovují směsné emisní limity pro NO_X, SO_2, CO, TZL, Hg, JCl a HF takto:

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	188 mg/m^3	102,5	112,5	205
oxid siřičitý (SO_2)	166 mg/m^3	102,5	112,5	205

Znečišťující látka	Emisní limit (roční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
TZL	8 mg/m^3	175	175	500
Hg	6,6 µg/m^3	-	-	-
HCl	17 mg/m^3	-	-	-
HF	5,8 mg/m^3	-	-	-

Znečišťující látka	Emisní limit (měsíční průměrná hodnota)	Podmínka pro splnění emisního limitu v %	
		denní koncentrace	1/2 hod. koncentrace
CO	250	110	200

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

1.1.A16. Pro plnění emisních limitů pro stanovené znečišťující látky a četnost měření platí při spoluspalování hnědého uhlí a biomasy podmínky č. 1.1.A.7. až č. 1.1.A.9. integrovaného povolení.

1.1.A17. Spoluspalovaná biomasa (dřevní štěpka) bude splňovat definici paliva podle § 2 písm.

a) Vyhl. č. 415/2012 Sb.

1.1.A.18. Směsné palivo bude dávkováno do kotle při provozu stabilizovaném při provozu s hnědým uhlím.

1.1.A.19. Spoluspalování biomasy nebude zdrojem pachové zátěže.

B. Dieselagregát – náhradní zdroj

1.1.B.1. Dle přílohy č. 2 části II „Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW“ Vyhl. č. 415/2012 Sb. se na pístové spalovací motory, jako záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, specifické emisní limity nevztahují a není požadováno zjišťování úrovně znečišťování měřením.

1.1.B.2. Pokud bude dieselagregát provozován více než 300 provozních hodin ročně, budou provozem tohoto zařízení plněny specifické emisní limity dle tabulky 2.2 (od 1. ledna 2018 dle tabulky 2.1) části II přílohy č. 2 Vyhl. č. 415/2012 Sb.

1.1.B.3. Palivo bude splňovat požadavky dle přílohy č. 3 k Vyhl. č. 415/2012 Sb.

1.1.B.4. Pokud bude dieselagregát provozován méně než 300 provozních hodin ročně, není zjišťování úrovně znečišťování u tohoto zařízení požadováno. V případě provozu dieselagregátu v délce trvání více než 300 hodin v daném kalendářním roce, bude pro účely zjišťování úrovně znečišťování prováděn každoročně výpočet v souladu s § 12 odst. 1 písm. b) Vyhl. č. 415/2012 Sb.

1.1.B.5. Bude vedena provozní evidence zdroje v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

1.1.B.6. Dieselagregát bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu stanovenými výrobcem zařízení jako záložní zdroj.

C. Kotel 6 – kotel na biomasu

1.1.C.1. V souladu s § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší vydává krajský úřad závazné stanovisko ke změně stavby a povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje kotle K6 v zařízení „Teplárna Komořany“ - přestavba stávajícího uhelného kotle K6 na spalování biomasy.

Povolení změny stavby a provozu stacionárního zdroje se vydává s následujícími závaznými podmínkami:

1.1.C.2. Provozem kotle K6 budou dodržovány následující specifické emisní limity oxidy dusíku (NO_X), oxid siřičitý (SO_2), tuhé znečišťující látky (TZL) a oxid uhelnatý (CO):

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota) *)	emisní limit (denní koncentrace *)	podmínka pro splnění emisního limitu v %	
			měsíční koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku (NO_X)	160 mg/m^3	200 mg/m^3	125	250
Oxid siřičitý (SO_2)	50 mg/m^3	85 mg/m^3 215 mg/m^3 ***)	170	400
tuhé znečišťující látky (TZL)	10 mg/m^3	16 mg/m^3	160	400

Plynné chloridy, vyjádřené jako HCl	5 mg/m^3	12 mg/m^3	-	-

znečišťující látka	emisní limit (měsíční průměrná koncentrace) **)	podmínka pro splnění emisního limitu v %	
		denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxid uhelnatý (CO)	250 mg/m^3	110	200

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

**) limit BAT-AEL*

***) limit dle Vyhl. č. 415/2012 Sb.*

****) BAT-AEL pro stávající zařízení spalující paliva s průměrným obsahem síry 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo vyšším (BAT 25)*

1.1.C.3. V souladu s BAT 4. budou emise tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého zjišťovány kontinuálním měřením. Úroveň emisí chloridů bude prováděna jednorázovým autorizovaným měřením pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale v každém případě nejméně jednou za šest měsíců.

1.1.C.4. V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší zajistí provozovatel ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.

1.1.C5. Emisní limity uvedených znečišťujících látek budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.

1.1.C.6. Obsah síry v palivu bude provozovatelem prokazován prostřednictvím rozborů vstupního paliva v četnosti dle jednotlivých dodávek paliva.

1.1.C.7. Dále jsou stanoveny specifické emisní limity pro veškeré anorganické sloučeniny chloru (vyjádřené jako HCl), veškeré anorganické sloučeniny fluoru (vyjádřené jako HF) a celkové množství rtuti a jejích sloučenin (vyjádřené jako Hg):

znečišťující látka	emisní limit *)	Poznámka
anorganické sloučeniny fluoru (HF)	1 mg/m^3	průměr za interval odběru vzorků
rtut a její sloučeniny (Hg)	5 µg/m^3	

Pozn.: normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %

**) limit BAT-AEL*

1.1.C.8. Provozovatel bude zajišťovat jednorázovým autorizovaným měřením monitorování emisních koncentrací HF a Hg v četnosti 1x za rok, ne dříve než za 6 měsíců od předchozího měření.

1.1.C.9. Provozovatel zajistí po uvedení zařízení do provozu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb., v plném znění, provedení jednorázového autorizovaného měření emisí v ukazatelích NO_X, CO, SO_2, TZL, HCl, HF a Hg v termínu do 4 měsíců od uvedení zařízení do provozu.

1.1.C.10. Před uvedením zařízení do provozu předloží provozovatel krajskému úřadu ke schválení aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší zařízení „Teplárna Komořany".

D. Paroplynový cyklus PPC1 - celkový tepelný příkon 190 MW

1.1.D.a) Krajský úřad nahrazuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydání souhlasného závazného stanoviska k provedení stavby (změně) stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Paroplynový cyklus PPC1" podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (ve znění platném do 31.12. 2023).

1.1.D.b) Krajský úřad nahrazuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydání povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší (ve znění platném do 31.12. 2023) „Paroplynový cyklus PPC1" - vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší – kód 1.1 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více).

1.1.D.1. Na výstupu emisí ze zařízení do ovzduší budou dodržovány specifické emisní limity pro oxidy dusíku (NO_X), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO_2) a tuhé znečišťující látky (TZL):

a) Paroplynový zdroj PPC1 (kód vyjmenovaného zdroje 1.1.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	30 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý (CO)	30 mg/m^3	-	110	200
oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 15 %)

b) Samostatná plynová turbína (kód vyjmenovaného zdroje 1.3.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	35 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý (CO)	100 mg/m^3	-	110	200
oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 15 %)

c) Samostatný kotel HRSG (kód vyjmenovaného zdroje 1.1.)

znečišťující látka	emisní limit (roční průměrná hodnota)	podmínka pro splnění emisního limitu v %		
		měsíční koncentrace	denní koncentrace	1/2hod. koncentrace
oxidy dusíku NO_X	60 mg/m^3	100	125	250
oxid uhelnatý	100 mg/m^3	-	110	200

(CO)				
oxid siřičitý (SO_2)	35 mg/m^3			
tuhé znečišťující látky (TZL)	5 mg/m^3			

Vztažné podmínky A (normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K), suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %)

1.1.D.2. Emisní limity pro oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO) budou považovány za splněné, pokud současně nebudou překročeny hodnoty koncentrací vyjádřené příslušnými procenty emisního limitu.

1.1.D.3. V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší bude prováděno kontinuální měření emisí oxidů dusíku (NO_X) a oxidu uhelnatého (CO). Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší jednou za rok. Každé tři kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí.

1.1.D.4. V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) a c) Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „Vyhl. č. 415/2012 Sb.“) budou na výstupech z částí zařízení provedena jednorázová měření emisí oxidu siřičitého (SO_2) a tuhých znečišťujících látek (TZL) nejpozději do 4 měsíců po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu nebo od zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.

1.1.D.4. V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. c) bod 2. a § 4 písm. c) Vyhl. č. 415/2012 Sb. budou na výstupech z částí zařízení provedena jednorázová měření emisí oxidu siřičitého (SO_2) a tuhých znečišťujících látek (TZL) vždy nejméně jednou za 6 měsíců.

1.1.D.5. Zařízení bude provozováno v souladu s Provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší, který bude předložen krajskému úřadu před zahájením provozu zařízení ke schválení.

1.1.D.6. V termínu do jednoho měsíce po uvedení PPC 1do trvalého provozu budou trvale odstaveny uhelné kotle K7 až K10.

Doplňující podmínky ochrany ovzduší:

1.2.1. Jednorázová měření emisí budou prováděna autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Termíny měření budou nejméně 5 pracovních dnů předem oznámeny ČIŽP.

1.2.2. Provozovatel zařízení umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení.

Dále jsou součástí zařízení následující zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

a. **Nadzemní provozní nádrž PHM** – čerpací stanice nafty

a.1. Manipulovanou pohonnou hmotou bude pouze motorová nafta či jiná pohonná hmota s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

a.2. Všechny výstupy do ovzduší z parního prostoru zásobní nádrže budou uzavřeny krytkami s těsněním s výjimkou těch, které jsou uzavřeny koncovými pojistkami. Toto platí i pro stáčecí potrubí. Všechny krytky budou řádně dotaženy. Stáčecí a výdejní místo bude udržováno v čistotě bez úkapů stáčeného média.

a.3. Zásobování nádrže naftou se bude uskutečňovat pomocí cisternových vozů příp. jiných přepravních prostředků určených k přepravě nebezpečných kapalin 3. třídy.

a.4. Procesy jako jsou plnění zásobní nádrže naftou a tankování budou prováděny tak, aby nedošlo k úkapům nafty (v případě úkapů bude provedena neprodleně jejich likvidace).

b. **Externí uhelné hospodářství** – skládka paliva

b.1. Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu hutnění, skrápění, případně další opatření.

c. **Zásobní sila vápence a popelovin**

2. Ochrana vod - emisní limity, podmínky monitoringu

2.1. Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, se

p o v o l u j e

vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle následující specifikace:

Druh odpadní vody:		průmyslové odpadní vody	
Výrobní činnost (OKEČ):		Výroba elektřiny (40110) a tepelné energie (40300)	
Místo výpusti:			
název vodního toku:		Hutní potok	
č. hydrol. pořadí:		1-14-01-014	
staničení:		ř. km 0,500	
č. pozemku:		Uprostřed toku	
Maximální množství vypouštěných odpadních vod:			
za sekundu (l):		130	
za měsíc (m^3):		300 000	
za rok (m^3):		3 500 000	
Emisní limity:			
Ukazatel		Emisní limit podle platné legislativy	Stanovený emisní limit
BSK_5	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	30	8
	hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		15
	t/rok		17,5
$CHSK_{Cr}$	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	125	50
	hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		70
	t/rok		105
NL	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	40	30
	hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		50
	t/rok		70
RAS	hodnota „p“ ($mg.l^{-1}$)	1 500	1 000
	hodnota „m“ ($mg.l^{-1}$)		1 800
	t/rok		2 275
pH		6-10	6-9

„p“ = přípustné koncentrace, které nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto povolení překročeny
„m“ = maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné

Uvedené limity platí pro stávající vypouštění odpadních vod.

Pro vypouštění odpadních vod se dále v souladu s § 9 odst. 1, § 38 odst. 3, 5, a 6 vodního zákona a podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády), stanoví následující podmínky:

2.1.1. Jakost vypouštěných odpadních vod do Hutního potoka bude sledována v poslední přístupné kanalizační šachtě, kde je umístěna monitorovací stanice, odběry budou prováděny automatickým odběrovým zařízením. Pro kontrolu dodržení povolených přípustných koncentrací „p" v limitovaných ukazatelích budou s četností minimálně 2x měsíčně odebírány 24hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Rozbory vzorků vody budou zajišťovány oprávněnou laboratoří stanovenými způsoby.

2.1.2. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích bude zajištěn podle následujících norem:

Symbol	Ukazatel	Norma
$CHSK_{Cr}$	Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou	ČSN EN 25813; ČSN EN 25814; ČSN EN ISO 8467; TNV 757520
BSK_5	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace	ČSN ISO 10707; ČSN ISO 10708; ČSN EN 25713; ČSN EN 1899-1,2
NL	Nerozpuštěné látky při 105 °C	ČSN EN 872; ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3
RAS	Rozpustné anorganické soli	ČSN 830530 část 9 a ČSN 830540 část 3; ČSN 757346
NEL	Nepolární extrahovatelné látky	ČSN 757505, ČSN 757506
pH		ČSN 830530/4 potenciometrie, ČSN ISO 10523

V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní.

2.1.3. Překročení povolených hodnot „p" do výše hodnot „m" při stanovené četnosti připouští nejvýše 3 výsledky rozborů za posledních 12 měsíců, popřípadě v násobku, ve kterém je sledování ukazatelů přípustného znečištění prováděno. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m" nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 24 hodinového směsného vzorku vypouštěných vod.

2.1.4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

2.1.5. Objem vypouštěných odpadních vod za každý kalendářní měsíc bude měřen dvěma automatickými vyhodnocovacími jednotkami v podobě telemetrických stanic M4016-G3 s dálkovým přenosem dat pomocí GSM/GPRS. Množství vypouštěných odpadních vod je rozdíl mezi průtokem v měrném profilu na Hutním potoce pod MVE PO Chomutov a.s. a průtokem v měrném profilu na Hutním potoce pod zaústěním kanalizace United Energy. Vyhodnocené a přehledně sestavené údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

2.1.6. Povolení k vypouštění odpadních do vod povrchových je vydáváno na dobu deseti let, tj. do 30.11. 2035.

2.1.7. Výsledky rozborů včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů o měření množství vypouštěných vod budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.

2.2. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.2.1. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.3. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.3.1. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.3.2. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.3.3. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2212/ZPZ/2011/IP-18/Z9/Rc, z 07.11. 2011.

2.4. V souvislosti s výstavbou nového bloku EKY III v areálu zařízení „Teplárna Komořany", která zásadně ovlivní produkci odpadních vod v dílčích lokalitách areálu, bude na základě vyhodnocení dispozičních možností provedena náhrada stávajících dožívajících septiků v oblasti II (objekty 1 - HVB, 2 – R 110 a velín, 31 – Demistanice a směnová laboratoř) výstavbou biologické ČOV a kapacitě cca 40 EO, a to v termínu nejpozději k uvedení stavby nového bloku EKY III do zkušebního provozu.

Kapitola **Doplňující podmínky ochrany vod v souvislosti s využitím velkých objemů vedlejších energetických produktů (VEP)** včetně podmínky č. 2.5. byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP-18/Z27/Rc, z 23.10. 2018.

Havarijní plán

2.6. Podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se provozovateli schvaluje „Plán opatření pro případy havarijního ohrožení jakosti vod závadnými a nebezpečnými látkami (č. Z013R00, z 01.11. 2011)".

2.6.1. Případné změny a aktualizace havarijního plánu (při změně stavby nebo změně podmínek provozu) budou vždy projednány s příslušným správcem povodí a odsouhlaseny krajským úřadem.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, za použití § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech") vydává společnosti United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany, IČ 273 09 959, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"), **povolení k provozování**:

I. **Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038)** umístěného v areálu Teplárny Komořany, kde probíhají následující činnosti: 11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 11.1.2 – sběr odpadních elektrozařízení; 12.1.0 skladování ostatních odpadů a 12.2.0 skladování nebezpečných odpadů podle příl. 2 zákona o odpadech a **schvaluje jeho provozní řád** (Zařízení ke sběru a skladování odpadů, č. O001R05, z 15.08. 2022).

Způsob nakládání s odpadem v zařízení: R13a – Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru a D15 - Skladování odpadů před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci

shromažďování a sběru.

Identifikační číslo zařízení: **CZU00038**

Roční projektovaná kapacita zařízení: 5 000 t tuhých odpadů a 120 m^3 kapalných odpadů.

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 1 000 t odpadů a 10 m^3 kapalných odpadů.

II. **Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037)** umístěného v areálu Teplárny Komořany, kde probíhají následující činnosti: 11.1.0 - sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 2.2.0 – neutralizace podle příl. 2 zákona o odpadech a **schvaluje jeho provozní řád** (Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů, č. O002R04, z 15.08. 2022).

Způsob nakládání s odpadem v zařízení: R12a - Úprava odpadu před jeho využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech; D9 – fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikována, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 a D13 – Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12.

Identifikační číslo zařízení: **CZU00037**

Roční projektovaná kapacita zařízení: 94 900 m^3 (cca 94 000 t)

Maximální roční zpracovatelská kapacita: 94 900 m^3 (cca 94 000 t)

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 326 m^3 (50 m^3 tekutých odpadů, 16 m^3 odpadních vod a 2x 130 m^3 neutralizačních nádrží)

Povolení jsou ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázány na splnění následujících podmínek:

3.1.1. Není-li dále v podmínkách uvedeno jinak, řídí se provoz všech zařízení, kterými jsou Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038) a Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037), schválenými provozními řády, s jejichž zněním bude obsluha prokazatelně seznámena.

3.1.2. Veškerá manipulace s odpady kategorie nebezpečný bude prováděna výhradně na vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci zemin či povrchových a podzemních vod.

3.1.3. V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí průvodní dokumentace odpadu obsahovat písemné údaje o předávající osobě, písemné údaje o odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popis odpadu, dle platných právních předpisů, jejichž rozsah bude odpovídat charakteru a přejímacím podmínkám zařízení, kam budou odpady dodávány k využití nebo odstranění, aby přejímající mohl identifikovat jeho vlastnosti a určit podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem.

3.1.4. Na zařízeních nesmí být odstraňován jakýkoliv druh odpadu, který vznikl úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí nebo jehož významný hmotnostní podíl tvoří odpad přepravený ze zahraničí.

3.1.5. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost oznámena bez zbytečného prodlení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení původce či dodavatele takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.

3.1.6. Obsluha všech zařízení je povinna hlásit příslušným orgánům případně zjištěný výskyt radioaktivních odpadů, munice a výbušnin, zbraní, lidských ostatků, kadaverů a konfiskátů živočišného původu, jakož i jiných nebezpečných předmětů, zamezit přístupu k nim a místo jejich nálezu označit.

3.1.7. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity zařízení bezodkladně předány k dalšímu využití či odstranění.

3.1.8. Evidence odpadů bude vedena samostatně pro každé výše uvedené zařízení. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.

3.1.9. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, písemné údaje o předávající osobě, písemné údaje o přijímaném odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popisy odpadů, protokoly o vzorkování a zkouškách odpadů, průběžnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané odpady, i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu s platnou legislativou Záznamy provozní evidence budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.

3.1.10. Všechna zařízení budou v potřebném množství vybavena prostředky pro zamezení úniků nebezpečných odpadů a jejich asanaci.

3.1.11. Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel nejpozději do 24 hodin Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ČIŽP OI Ústí nad Labem a místnímu úřadu. Tyto situace jsou definovány v provozním řádu.

3.1.12. Veškeré změny provozního řádu, s výjimkou změn a doplňků identifikačních údajů provozovatele a údajů o jménech, adresách a telefonních číslech, musí být předem odsouhlaseny Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, změny identifikačních údajů provozovatele, změny v určení odpovědných osob a správních orgánů, adres a telefonních čísel budou Krajskému úřadu Ústeckého kraje pouze oznámeny do jednoho měsíce od doby, kdy tyto změny nastaly.

Další podmínky pro provoz zařízení „Zařízení ke sběru a skladování tuhých a kapalných odpadů (CZU00038)":

3.1.13. Povolení k provozování zařízení ke sběru a skladování odpadů se vztahuje výhradně na odpady zařazené dle Katalogu odpadů A uvedené v provozním řádu tohoto zařízení:

Kód odpadu	Kategorie	Název odpadu
080111*	N	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080318	O	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
080410	O	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102	O	Popílek ze spalování uhlí
100109*	N	Kyselina sírová
100123	O	Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
100124	O	Písky z fluidních loží
100126	O	Odpady z čištění chladicí vody
120101	O	Piliny a třísky železných kovů
120106*	N	Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107*	N	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108*	N	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109*	N	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110*	N	Syntetické řezné oleje
120112*	N	Upotřebené vosky a tuky
120113	O	Odpady ze svařování
120121	O	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod

		číslem 12 01 20
130113*	N	Jiné hydraulické oleje
130205*	N	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130208*	N	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130310*	N	Jiné izolační a teplonosné oleje
130501*	N	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502*	N	Kaly z odlučovačů oleje
130507*	N	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
140602*	N	Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603*	N	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101	O	Papírové a lepenkové obaly
150102	O	Plastové obaly
150104	O	Kovové obaly
150105	O	Kompozitní obaly
150106	O	Směsné obaly
150107	O	Skleněné obaly
150110*	N	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202*	N	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103	O	Pneumatiky
160107*	N	Olejové filtry
160122	O	Součástky jinak blíže neurčené
160199	O	Odpady jinak blíže neurčené - pryž
160214	O	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160506*	N	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507*	N	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508*	N	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160509	O	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
160601*	N	Olověné akumulátory
160602*	N	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
160604	O	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
160605	O	Jiné baterie a akumulátory
160606*	N	Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708*	N	Odpady obsahující ropné látky
161105*	N	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
161106	O	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101	O	Beton
170102	O	Cihly
170103	O	Tašky a keramické výrobky
170106*	N	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201	O	Dřevo
170202	O	Sklo
170203	O	Plasty

170204*	N	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301*	N	Asfaltové směsi obsahující dehet
170302	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170303*	N	Uhelný dehet a výrobky z dehtu
170401	O	Měď, bronz, mosaz
170402	O	Hliník
170403	O	Olovo
170405	O	Železo a ocel
170407	O	Směsné kovy
170411	O	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170503*	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170504	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170601*	N	Izolační materiál s obsahem azbestu
170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605*	N	Stavební materiály obsahující azbest
170903*	N	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
180109	O	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
190810*	N	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190904	O	Upotřebené aktivní uhlí
190905	O	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
200101	O	Papír a lepenka
200102	O	Sklo
200110	O	Oděvy
200111	O	Textilní materiály
200114*	N	Kyseliny
200115*	N	Zásady
200121*	N	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123*	N	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200135*	N	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200138	O	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200201	O	Biologicky rozložitelný odpad
200203	O	Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200301	O	Směsný komunální odpad
200307	O	Objemný odpad

3.1.14. V případech, kdy původ či způsob vzniku odpadů není znám, resp. v pochybnostech o původu či složení odpadu, bude provedena analýza odpadů autorizovanou osobou v rozsahu stanoveném vedoucím provozu podle senzorického posouzení odpadu a způsobu následného využití či odstranění.

3.1.15. Povolení k provozu zařízení se uděluje na dobu neurčitou.

Další podmínky pro provoz zařízení „Zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů (CZU00037)":

3.1.16. Povolení k provozování zařízení pro odstraňování tekutých chemických odpadů se vztahuje výhradně na odpady zařazené dle Katalogu odpadů a uvedené v provozním řádu tohoto zařízení:

Kód odpadu	Kategorie	Název odpadu
100109*	N	Kyselina sírová
200114*	N	Kyseliny
200115*	N	Zásady

3.1.17. Povolení k provozu výše uvedeného zařízení se uděluje na dobu neurčitou.

Další podmínky pro nakládání s odpady:

3.2.1. Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude utříděné shromažďování podle jednotlivých druhů před jejich předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění nepřesahující dobu 1 roku.

3.2.2. Evidence odpadů bude vedena v souladu s platným zákonem o odpadech v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 273/2021 Sb.

3.2.3. Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které splňují technické požadavky stanovené v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

3.2.4. Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje zařízení k využití odpadu uvedené příloze č. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, kterému bylo krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení.

3.2.5. Při předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady (oprávněné osoby), bude součástí průvodní dokumentace písemná informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu podle přílohy 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, jehož obsah je taktéž stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Bude-li však odpad předáván do zařízení k odstranění, a to uložením na skládku odpadů nebo do zařízení k zasypávání, budou písemné informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu předávány vždy jen formou základního popisu odpadu.

3.2.6. Provozovatel je povinen předcházet vzniku odpadů ve výrobním procesu, a to využíváním vhodných materiálů pocházejících z vlastní výroby (meziproduktů), které by jinak byly odpadem.

3.2.7. Odpadní oleje z provozu a údržby strojního zařízení nesmí být míseny s oleji odlišných vlastností, nebo s jinými odpady nebo látkami. Odpadní oleje budou přednostně předávány oprávněným osobám k jejich regeneraci nebo k jinému postupu recyklace, který zajistí rovnocenný nebo lepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí než regenerace. V případě, že z technických důvodů není možná regenerace, budou odpadní oleje předávány oprávněným osobám k jejich energetickému využití nebo zpracování.

4. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

4.1. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j,: 2219/ŽPZ/2010/IP-18/Z5/Rc, Z 06.10. 2010.

4.2. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j,: 2219/ŽPZ/2010/IP-18/Z5/Rc, Z 06.10. 2010.

4.3. V termínu do 31.12. 2021 bude provedeno určení čistého celkového využití paliva prostřednictvím výkonové zkoušky a následně bude prováděno po každé změně, která by mohla významně ovlivnit celkové čisté využití paliva.

4.4. Bude pravidelně prováděn monitoring složení paliva v tomto rozsahu a četnosti:

Laboratoř	Četnost	Palivo	Parametr
vlastní	1x denně	hnědé uhlí, biomasa	popeloviny voda spalitelné teplo

			výhřevnost analytický uhlík síra
akreditovaná	1x měsíčně	hnědé uhlí, biomasa	popeloviny voda spalitelné teplo výhřevnost analytický uhlík síra
akreditovaná	1x za čtvrtletí	hnědé uhlí	těkavé látky H N O Br Cl F kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

5.1. Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů.

5.2. Mechanizaci a provozní zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, únikům látek, které mohou znečistit povrchové a podzemní vody, ovzduší a půdu.

5.3. V případě vodohospodářské havárie bude postupováno dle schváleného havarijního plánu.

6. Podmínky ochrany zdraví člověka

6.1. Striktně dodržovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

7. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho provozu

7.1. V souladu s § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci se schvaluje základní zpráva pro zařízení „Teplárna Komořany“, z 16.12. 2013, včetně doplňku č. 1 základní zprávy, z 31.08. 2014. Oba dokumenty zpracoval Mgr Jan Hocke, Olešná 130, 267 64 Olešná, IČ 888 85 941.

7.2. Při záměru úplného ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel v souladu s § 15a zákona o integrované prevenci stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami a toto posouzení předloží krajskému úřadu.

7.3. Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného ve schválené základní zprávě.

7.4. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení provozovatel předloží krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu zařízení.

8. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Provozovatel zařízení je povinen:

8.1. Vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za každý kalendářní rok. V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.

8.2. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2807/ŽPZ/09/IP-18/Z2/Rc, 09.03. 2010.

8.3. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

8.4. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu s rozšířenou působností,

8.5. Souhrnná provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší, oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a další požadované údaje z oblasti vod, odpadů a v případě překročení ohlašovacích prahů také hlášení do IRZ budou zasílány prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

8.6. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci,

8.7. Neprodleně hlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

8.8. Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení, v termínu do 31.03. následujícího roku. Informace bude podávat v elektronické a v písemné formě. Informace je možné podávat souhrnně za všechna zařízení provozovatele.

8.9. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3466/ZPZ/2018/IP-18/Z27/Rc, z 23.10. 2018.

9. Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Monitoring podzemních vod a půdy

9.1.1. V souladu s § 14 odst. 8 zákona o integrované prevenci bude prováděn prostřednictvím oprávněné osoby monitoring podzemních vod a půdy takto:

Podzemní vody / půda	Četnost vzorkování	Sledované indikátory
Monitorovací vrt u objektu č. 70	5 roků	NEL
Zemina v okolí objektu č. 62	5 roků	NEL

9.1.2. Rozbor kontrolních vzorků bude prováděn oprávněnou laboratoří, tj. laboratoří disponující Osvědčením o správné činnosti laboratoře, zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí. Četnost vzorkování je stanovena od nabytí právní moci změny integrovaného povolení č. 19.

9.1.3. Výsledky monitoringu podzemních vod a půdy budou zahrnuty do zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, která se předkládá krajskému úřadu do 31. března

následujícího roku.

II.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:

1. Část rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě, referátu životního prostředí, kterou se uděluje souhlas k nakládání nebezpečnými odpady, č.j.: ODP/Ši/2002/SNO/1586 z 11. 12. 2002.
2. Část rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě, referátu životního prostředí, kterým se povoluje nakládání s vodami, č.j.: Vod 235/96/Ni/J-2360/483 A/20 z 12. 4. 1996.
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kterým se vydává souhlas k provozování zařízení ke sběru a odstraňování odpadů, č.j.: 102532/ZPZ/02/PZ-289 z 21. 3. 2003.
4. Rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě, referátu životního prostředí, kterým se povoluje vypouštění odpadních vod z areálu 1. SZT a.s., č.j.: Vod 231-2/00/Tk/J-2388/1222 A/20 ze 17. 8. 2000.
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší, č.j.: 1398, 3391/03/ŽPZ z 25. 6. 2003.
6. Schválení Plánu snižování emisí, vydané Krajským úřadem, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 4719a/78928/04/ŽPZ, z 13.08. 2004
7. Aktualizace Plánu snižování emisí, vyjádření vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod čj 1845/ŽPZ/2007 ze dne 23.07.2007
8. Povolení k vydání změny provozního řádu vydané Krajským úřadem, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 891/ŽPZ/08/Rc, z 25.03. 2008
9. Povolení k uvedení zdroje „Dieselagregát" do trvalého provozu vydané Krajským úřadem, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 194/ZPZ/2009, z 25.02. 2009

Ing. Helena Skalníková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje