Vyhodnocení rozborů vzorků 2022

Stálý provoz	Limit "p"	6-9	27	150	15	35	1000	2,5
	Limit "m"	6-9	32	180	25	42	1200	3
Datum odebrání	odběr	pH	BSK-5	CHSK Cr	$N_{amoniak.}$	NL	RAS	$P_{celkový}$
11.01.2022	"A" slévaný 2 hod.	6,8	27,0	64,2	0,6	11,0	390,0	0,91
01.02.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,1	8,1	51,7	0,1	16,0	330,0	0,45
02.03.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,2	3,7	21,2	2,0	13,0	410,0	1,02
05.04.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,1	15,0	84,6	0,05	14,0	460,0	2,36
03.05.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,2	10,0	76,5	0,5	15,0	410,0	2,08
06.06.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,0	4,4	67,9	0,2	26,0	390,0	0,88
12.07.2022	"A" slévaný 2 hod.	6,9	5,1	42,6	0,3	12,0	340,0	0,88
15.08.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,1	11,0	45,0	0,2	12,0	310,0	0,82
05.09.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,1	9,3	39,9	0,1	9,0	300,0	1,51
04.10.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,2	11,0	52,9	0,1	15,0	270,0	1,15
14.11.2022	"A" slévaný 2 hod.	7,3	11,0	51,9	0,2	14,0	350,0	1,49
06.12.2022	"A" slévaný 2 hod.	6,9	16,0	50,7	2,6	20,0	340,0	1,24
Průměr 2022		7,08	10,97	54,09	0,57	14,75	358,33	1,23
množství vypoušt vody v tis.m^3			68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok			0,753	3,7	0,0	1,0	24,591	0,085
množství vypouštěného znečištění v kg/rok			753	3712	39	1012	24591	85
Průměr 2021		6,84	5,55	47,53	0,22	15,00	386,67	1,66

Vyhodnocení rozborů vzorků - kovy

Stálý provoz	Limit "p"	2,0	0,1	0,2	0,2	0,5	2,0	0,1
	Limit "m"	3,0	0,2	0,3	0,3	1,0	3,0	0,2
Datum odebrání	odběr	C10-C40	Cr6	Cr celk.	Cu	Zn	Fe	Ni
06.12.2022	"A" slévaný 2 hod.	0,3030	0,00040	0,0066	0,0066	0,0265	2,1300	0,0053
Průměr 2022		0,303	0,0004	0,0066	0,0066	0,0265	2,13	0,0053
množství vypoušt vody v tis.m^3		68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok		0,021	0,000	0,000	0,000	0,002	0,146	0,000
množství vypouštěného znečištění v kg/rok		21	0	0	0	2	146	0
Průměr 2021		0,302	0,0004	0,0194	0,0078	0,0179	0,96	0,005