## Vyhodnocení rozborů vzorků 2025

| Stálý provoz | Limit "p" | 06.IX | 27 | 150 | 15 | 35 | 1000 | 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Limit "m" | 06.IX | 32 | 180 | 25 | 42 | 1200 | 3 |
| Datum odebrání | odběr<br>Jednotky | pH | BSK-5<br>mg/l | CHSK Cr<br>mg/l | $N_{amoniak.}$<br>mg/l | NL-105°C<br>mg/l | RAS<br>mg/l | $P_{celkový}$<br>mg/l |
| 14.01.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,1 | 2,6 | 21 | 1,9 | 6 | 290 | 0,24 |
| 04.02.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7 | 4,4 | 39,8 | 5,5 | 7 | 240 | 0,83 |
| 05.03.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,1 | 7,2 | 54,2 | 16 | 10 | 460 | 1,8 |
| 01.04.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,1 | 2,4 | 42,3 | 0,89 | 29 | 440 | 1,3 |
| Vyjímka 28.5.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 6,6 | 59 | 96,3 | 14 | 14 | 620 | 4,66 |
| Vyjímka 24.6.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,2 | 16 | 49,2 | 8,1 | 14 | 370 | 0,83 |
| Vyjímka 30.7.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 6,3 | 11 | 78,1 | 13 | 14 | 420 | 2,4 |
| Vyjímka 27.8.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,1 | 7,4 | 50,9 | 2,8 | 12 | 460 | 1,48 |
| Vyjímka 24.9.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,1 | 8,1 | 15,4 | 0,1 | 15 | 370 | 0,98 |
| Vyjímka 22.10.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 6,9 | 3,5 | 25,3 | 0,1 | 9 | 280 | 0,89 |
| 26.11.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,2 | 9,7 | 38,5 | 3,4 | 18 | 240 | 1,3 |
| 09.12.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 7,5 | 8,3 | 50 | 8,2 | 17 | 370 | 0,99 |
| Průměr 2025 | | 7,017 | 11,633 | 46,750 | 6,166 | 13,750 | 380,000 | 1,475 |
| množství vypoušt vody v tis.$m^3$ | | 27,496 | | | | | | |
| množství vypouštěného znečištění v tunách/rok | | | 0,3198701 | 1,285438 | 0,16953575 | 0,37807 | 10,44848 | 0,040557 |
| množství vypouštěného znečištění v kg/rok | | | 319,87013 | 1285,438 | 169,535753 | 378,07 | 10448,48 | 40,5566 |
| Průměr 2024 | | 7,108 | 5,167 | 58,558 | 4,189 | 12,917 | 369,167 | 1,759 |

## Vyhodnocení rozborů vzorků - kovy

| Stálý provoz | Limit "p" | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Limit "m" | 3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1 | 3 | 0,2 |
| Datum odebrání | odběr | C10-C40 | Cr6 | Cr celk. | Cu | Zn | Fe | Ni |
| 09.12.2025 | "A" slévaný 2 hod. | 0,225 | 0,0004 | 0,0043 | 0,0068 | 0,0423 | 0,991 | 0,0116 |
| Průměr 2025 | | 0,225 | 0,0004 | 0,0043 | 0,0068 | 0,0423 | 0,9910 | 0,0116 |
| množství vypoušt vody v tis.$m^3$ | | 27,496 | 27,496 | 27,496 | 27,496 | 27,496 | 27,496 | 27,496 |
| množství vypouštěného znečištění v tunách/rok | | 0,006187 | 0,000011 | 0,000118 | 0,000187 | 0,001163 | 0,027249 | 0,000319 |
| množství vypouštěného znečištění v kg/rok | | 6,186600 | 0,010998 | 0,118233 | 0,186973 | 1,163081 | 27,248536 | 0,318954 |
| Průměr 2024 | | 0,165 | 0,0004 | 0,002 | 0,002 | 0,0239 | 0,14 | 0,005 |

## Užitková voda 2025

| | Závod | | Vypouštění ČOV |
|---|---|---|---|
| XII.24 | 90 406 | Spotř. m3 | m3 |
| leden | 95 221 | 4 815 | 3 598 |
| únor | 97 715 | 2 494 | 3 414 |
| březen | 101 091 | 3 376 | 3 344 |
| duben | 104 167 | 3 076 | 3 634 |
| květen | 106 952 | 2 785 | 2 394 |
| červen | 110 330 | 3 378 | 1 645 |
| červenec | 114 114 | 3 784 | 1 907 |
| srpen | 117 276 | 3 162 | 1 363 |
| září | 119 146 | 1 870 | 1 299 |
| říjen | 120 426 | 1 280 | 1 116 |
| listopad | 122 743 | 2 317 | 1 174 |
| prosinec | 124 763 | 2 020 | 2 608 |
| rok 2025 | | 34 357 | 27 496 |

## Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

**Typ vstupního dokumentu:** .XLSX
**Otisk vstupního souboru:** AE170FDD3B8496264640FF124209D658EE905F685C6ADB2FF7FBDEA588C2F447
**Použitý algoritmus:** SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**
27.2.2026

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**
Bošanská Dagmar

Elektronická pečeť: 27.2.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jihočeský kraj - elektronická pečeť
Vydal: PostSignum Qualified CA 4