Vyhodnocení rozborů vzorků 2025

Stálý provoz	Limit "p"	06.IX	27	150	15	35	1000	2,5
	Limit "m"	06.IX	32	180	25	42	1200	3
Datum odebrání	odběr Jednotky	pH	BSK-5 mg/l	CHSK Cr mg/l	$N_{amoniak.}$ mg/l	NL-105°C mg/l	RAS mg/l	$P_{celkový}$ mg/l
14.01.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,1	2,6	21	1,9	6	290	0,24
04.02.2025	"A" slévaný 2 hod.	7	4,4	39,8	5,5	7	240	0,83
05.03.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,1	7,2	54,2	16	10	460	1,8
01.04.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,1	2,4	42,3	0,89	29	440	1,3
Vyjímka 28.5.2025	"A" slévaný 2 hod.	6,6	59	96,3	14	14	620	4,66
Vyjímka 24.6.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,2	16	49,2	8,1	14	370	0,83
Vyjímka 30.7.2025	"A" slévaný 2 hod.	6,3	11	78,1	13	14	420	2,4
Vyjímka 27.8.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,1	7,4	50,9	2,8	12	460	1,48
Vyjímka 24.9.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,1	8,1	15,4	0,1	15	370	0,98
Vyjímka 22.10.2025	"A" slévaný 2 hod.	6,9	3,5	25,3	0,1	9	280	0,89
26.11.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,2	9,7	38,5	3,4	18	240	1,3
09.12.2025	"A" slévaný 2 hod.	7,5	8,3	50	8,2	17	370	0,99
Průměr 2025		7,017	11,633	46,750	6,166	13,750	380,000	1,475
množství vypoušt vody v tis.m^3		27,496						
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok			0,3198701	1,285438	0,16953575	0,37807	10,44848	0,040557
množství vypouštěného znečištění v kg/rok			319,87013	1285,438	169,535753	378,07	10448,48	40,5566
Průměr 2024		7,108	5,167	58,558	4,189	12,917	369,167	1,759

Vyhodnocení rozborů vzorků - kovy

Stálý provoz	Limit "p"	2	0,1	0,2	0,2	0,5	2	0,1
	Limit "m"	3	0,2	0,3	0,3	1	3	0,2
Datum odebrání	odběr	C10-C40	Cr6	Cr celk.	Cu	Zn	Fe	Ni
09.12.2025	"A" slévaný 2 hod.	0,225	0,0004	0,0043	0,0068	0,0423	0,991	0,0116
Průměr 2025		0,225	0,0004	0,0043	0,0068	0,0423	0,9910	0,0116
množství vypoušt vody v tis.m^3		27,496	27,496	27,496	27,496	27,496	27,496	27,496
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok		0,006187	0,000011	0,000118	0,000187	0,001163	0,027249	0,000319
množství vypouštěného znečištění v kg/rok		6,186600	0,010998	0,118233	0,186973	1,163081	27,248536	0,318954
Průměr 2024		0,165	0,0004	0,002	0,002	0,0239	0,14	0,005

Užitková voda 2025

	Závod		Vypouštění ČOV
XII.24	90 406	Spotř. m3	m3
leden	95 221	4 815	3 598
únor	97 715	2 494	3 414
březen	101 091	3 376	3 344
duben	104 167	3 076	3 634
květen	106 952	2 785	2 394
červen	110 330	3 378	1 645
červenec	114 114	3 784	1 907
srpen	117 276	3 162	1 363
září	119 146	1 870	1 299
říjen	120 426	1 280	1 116
listopad	122 743	2 317	1 174
prosinec	124 763	2 020	2 608
rok 2025		34 357	27 496

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .XLSX
Otisk vstupního souboru: AE170FDD3B8496264640FF124209D658EE905F685C6ADB2FF7FBDEA588C2F447
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
27.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Bošanská Dagmar

Elektronická pečeť: 27.2.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Jihočeský kraj - elektronická pečeť
Vydal: PostSignum Qualified CA 4