

Praha: 4. 7. 2025

Číslo jednací: 038505/2025/KUSK OŽP/Kot

Spisová značka: SZ_038505/2025/KUSK/10

dle rozdělovníku

**Oprávněná
úřední osoba:** Ing. Miluše Kotlaříková 1. 443

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vydává

7. změnu integrovaného povolení č.j. 90729/3501/2005/OŽP ze dne 7. 7. 2005

ve znění

1. změny IP č.j. 164958/2007/KUSK OŽP/Ži, SZ_164958/2007/KUSK/5 ze dne 4.2.2008
2. změny IP č.j. 031433/2015/KUSK OŽP/Hr, SZ_031433/2015/KUSK/7 ze dne 23.4.2015
3. změny IP č.j. 045858/2016/KUSK OŽP/Hr, SZ_045858/2016/KUSK/9 ze dne 30.5.2016
4. změny IP č.j. 019368/2017/KUSK OŽP/Hr, SZ_019368/2017/KUSK/4 ze dne 14.3.2017
5. změny IP č.j. 067176/2020/KUSK OŽP/Hr, SZ_067176/2020/KUSK/4 ze dne 25.6.2020, opravné rozhodnutí 148134/2020/KUSK OŽP/Kot, SZ_067176/2020/KUSK/7 ze dne 19.10.2020
6. změny IP č.j. 106264/2022/KUSK OŽP/Kot, SZ_067176/2020/KUSK/4 ze dne 4.11.2022, opravné rozhodnutí 147321/2022/KUSK OŽP/Kot, SZ_106264/2022/KUSK/7 ze dne 2.12.2022

(dále jen integrované povolení v platném znění)

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Sev.en ZETA a.s.**, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1,
IČO 07905408,

k provozu zařízení „**Energetický špičkový blok 45 MW**“ uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii:

1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více

Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V celém rozhodnutí *se ruší* text:

- „Teplárna Kladno s.r.o., se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČO 26735865“

a *nahrazuje se* textem:

- „Sev.en ZETA a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO 07905408“

2. V kapitole „D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny, D.1. Ovzduší“ *se ruší* v bodě „D.1.1.“:

- „PŘ č. 4/2005, Provozní řád ZZO Plynová spalovací turbína 45 MWe“

a *nahrazuje se* textem:

- „PŘ č. 22/2025, Provozní řád ZZO Energetický špičkový blok 45 MWe“

3. V kapitole „F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ *se ruší* v bodě „F.4.“:

- „17/2004“

a *nahrazuje se* textem:

- „13/2025“

4. V kapitole „F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ *se ruší* v bodě „F.4.“:

- „Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, TOS č. 17/2004“ je schválený v rámci integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Kladno včetně podpůrných objektů a provozů“ a je sjednoceným havarijním plánem pro obě zařízení provozovanými společnostmi Teplárna Kladno s.r.o. umístěnými v lokalitě Kladno – Dubí, oblast Dřín.“

5. Ruší se příloha č. 1 rozhodnutí č.j.: 067176/2020/KUSK OŽP/Hr ze dne 25.6.2020, „PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 4/2005, Provozní řád ZZO Plynová spalovací turbína 45 MWe, Revize: 2, Vypracoval Ing. Miroslav Just, Datum: 20. 4. 2020.“

6. ***Tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad ukládá povinnost plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení:***

- „PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 22/2025, Provozní řád ZZO Energetický špičkový blok 45 MWe, revize: 0, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 27. 1. 2025, který je přílohou č. 1 rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 038505/2025/KUSK OŽP/Kot ze dne 4. 7. 2025“.

7. ***Tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad schvaluje:***

- „Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami TOS č. 13/2025, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 27. 1. 2025, který je přílohou č. 2 rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 038505/2025/KUSK OŽP/Kot ze dne 4. 7. 2025.“

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení v platném znění zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5. 3. 2025 ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Energetický špičkový blok 45 MW“, jehož provozovatelem je společnost Sev.en ZETA a.s., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO 07905408. Zařízení spadá dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, a je provozováno dle integrovaného povolení č.j. 90729/3501/2005/OŽP ze dne 7. 7. 2005, ve znění pozdějších změn.

Předmětem ohlášené změny integrovaného povolení je změna vlastníka a provozovatele zařízení. Dále je předmětem řízení o změně integrovaného povolení schválení aktualizovaného havarijního plánu pro případ zhoršení nebo zasažení vod závadnými látkami:

- TOS č. 17/2004 – Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, rev. 0,

a stanovení povinnosti postupovat při provozu zařízení podle aktualizovaného provozního řádu:

- PŘ č. 22/2025 – Provozní řád ZZO Energetický špičkový blok 45MWe, rev. 0.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a odst. 4 zákona shledal, že se nejedná o podstatnou změnu provozu zařízení. O podstatnou změnu integrovaného povolení se nejedná, neboť výše zmíněné dílčí změny v celkovém důsledku nebudou mít významné nepříznivé účinky na zdraví

člověka, ani na životní prostředí, současně nedochází k navýšení celkové výrobní kapacity, ani celkové skladovací kapacity zařízení. Výše zmíněnou změnou integrovaného povolení nedojde ani k navýšení emisí vypouštěných ze zařízení provozovatele.

Krajský úřad oznámil podle § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 5. 3. 2025 bylo zahájeno řízení ve věci změny integrovaného povolení.

Účastníci řízení a příslušné správní úřady byli vyzváni, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření příslušného správního úřadu:

- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, zn. ČIŽP/41/2025/3677 ze dne 11. 4. 2025
„K vámi zaslané žádosti o vydání změny integrovaného povolení sdělujeme následující:

Oddělení ochrany ovzduší:

K předložené žádosti o změnu IP nemáme připomínky.

Oddělení ochrany vod:

K předložené změně integrovaného povolení nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme, že v Plánu opatření pro případ havárie je opakovaně uváděno, že odpadní vody jsou odváděny na průmyslovou ČOV Dubí. Na ČOV byla provedena rekonstrukce a ČOV je v současné době už mechanicko-biologickou ČOV, která čistí splaškové vody. Došlo i ke změně provozovatele. Provozovatelem jsou Středočeské vodárny a.s. Doporučujeme tedy ověřit platnost kontaktu na obsluhu ČOV v případě havárie. Dále požadujeme doplnit havarijní linky na provozovatele ČOV.

Závěr:

ČIŽP OI Praha má k předložené žádosti o změnu integrovaného povolení připomínky oddělení ochrany vod. Havarijní plán je nutno přepracovat a zohlednit výše uvedené připomínky.“ Krajský úřad sděluje, že společnost Sev.en Zeta a.s. zapracovala připomínku do havarijního plánu.

- Povodí Vltavy, s.p., vyjádření č.j.: PVL-23074/2025/240-Sk ze dne 14. 4. 2025, k předkládanému havarijnímu plánu nemáme žádné připomínky.

Krajský úřad na základě obdržených vyjádření správních úřadů vyzval provozovatele k doplnění žádosti a zároveň řízení přerušil, výzva č.j. 066781/2025/KUSK OŽP/Kot byla provozovateli zaslána dne 7. 5. 2025. Krajskému úřadu bylo doručeno dne 15. 5. 2025 doplnění žádosti. Dne 28. 5. 2025 bylo rozesláno doplnění žádosti k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Účastníci řízení a příslušné správní úřady byli vyzváni, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření příslušného správního úřadu:

- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, zn. ČIŽP/41/2025/5677 ze dne 29. 5. 2025
„K vámi zaslané doplněné žádosti o vydání změny integrovaného povolení sdělujeme následující:

Oddělení ochrany vod:

K předloženému havarijnímu plánu nemáme připomínky.

Závěr:

ČIŽP OI Praha nemá k předložené doplněné žádosti o vydání změny integrovaného povolení připomínky.“

- Povodí Vltavy, s.p., vyjádření č.j.: PVL-34313/2025/240-Sk ze dne 9. 6. 2025
„K předkládanému havarijnímu plánu máme následující připomínku:
1. Centrální vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Vltavy je výhradním kontaktem pro ohlašování mimořádných událostí, tj. v seznamu důležitých spojení je třeba opravit kontakt na Povodí Vltavy, státní podnik, následovně: Centrální vodohospodářský dispečink: telefon 724 067 719. Jiný kontakt nebude uváděn. (tato podmínka vyplynula obecně z požadavku státního podniku Povodí Vltavy konané dne 28. 5. 2025).“ Krajský úřad sděluje, že společnost Sev.en Zeta a.s. zapracovala připomínku do havarijního plánu.

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu ohlášené změny integrovaného povolení.

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., Položka 96, o správních poplatcích, v platném znění, nevybírám.

Krajský úřad podle § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává krajský k této změně integrovaného povolení žadateli i úplné znění výrokové části jeho integrovaného povolení, které zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81, § 82, §83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Rozhodnutí, které bylo dodáno do datové schránky, je doručeno okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátý den od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky. V případě doručení písemného vyhotovení rozhodnutí se lhůta pro

odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Miluše Kotlaříková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

- PROVOZNÍ ŘÁD PŘ č. 22/2025, Provozní řád ZZO Energetický špičkový blok 45 MWe, revize: 0, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 27. 1. 2025
- Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami TOS č. 13/2025, Vypracoval Ing. Miroslav Just dne 27. 1. 2025
- Úplné znění integrovaného povolení (podle § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci)

Obdrží :

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

Sev.en ZETA a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Příslušné správní úřady:

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10

Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5