Vyhodnocení rozborů vzorků 2023

Stálý provoz	Limit "p"	6-9	27	150	15	35	1000	2,5
	Limit "m"	6-9	32	180	25	42	1200	3
Datum odebrání	odběr	pH	BSK-5	CHSK Cr	$N_{amoniak.}$	NL	RAS	$P_{celkový}$
10.1.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,3	14,0	44,4	3,4	8,0	390,0	1,96
7.2.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,3	17,0	51,9	1,6	10,0	350,0	1,25
7.3.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,3	19,0	58,5	1,6	13,0	400,0	1,64
4.4.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,4	1,7	42,7	1,3	9,0	360,0	0,96
3.5.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,4	2,3	59,4	1,4	15,0	350,0	0,74
7.6.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,1	5,4	62,0	2,4	13,0	260,0	1,58
11.7.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,1	1,9	62,3	0,3	19,0	600,0	1,43
9.8.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,1	8,7	74,3	2,7	12,0	420,0	1,32
5.92023	"A" slévaný 2 hod.	7,2	6,7	82,1	3,2	22,0	470,0	1,61
3.10.2023	"A" slévaný 2 hod.	7,3	5,3	85,3	5,0	13,0	430,0	1,58
7.11.2023	"A" slévaný 2 hod.	6,3	3,7	60,0	0,8	2,0	380,0	2,19
5.12.2023	"A" slévaný 2 hod.	6,9	7,2	67,3	2,0	8,0	270,0	0,60
Průměr 2023		7,14	7,74	62,52	2,13	12,00	390,00	1,41
množství vypoušt vody v tis.m^3			59120	59120	59120	59120	59120	59120
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok			0,458	3,696	0,126	0,709	23,057	0,083
množství vypouštěného znečištění v kg/rok			457,687	3695,985	126,172	709,440	23056,800	83,064
Průměr 2022		7,08	10,97	54,09	0,57	14,75	358,33	1,23

Vyhodnocení rozborů vzorků - kovy

Stálý provoz	Limit "p"	2,0	0,1	0,2	0,2	0,5	2,0	0,1
	Limit "m"	3,0	0,2	0,3	0,3	1,0	3,0	0,2
Datum odebrání	odběr	C10-C40	Cr6	Cr celk.	Cu	Zn	Fe	Ni
5.12.2023	"A" slévaný 2 hod.	0,0500	0,00040	0,0020	0,0020	0,0227	1,8000	0,0050
Průměr 2023		0,05	0,0004	0,002	0,002	0,0227	1,8	0,005
množství vypoušt vody v tis.m^3		59120,000	59120	59120	59120	59120	59120	59120
množství vypouštěného znečištění v tunách/rok		0,002956	0,000024	0,000118	0,000118	0,001342	0,106416	0,000296
množství vypouštěného znečištění v kg/rok		2,956	0,024	0,118	0,118	1,342	106,416	0,296
Průměr 2022		0,303	0,0004	0,0066	0,0066	0,0265	2,13	0,0053