



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 188850/2011
Sp. zn.: ŽPZ/49460/2011/Pta
209.1 V50
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 777
Fax: 595 622 396
E-mail: petr.ptasek@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2.12.2011

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Energetika“ společnosti KOMTERM, a.s.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne 28.2.2007, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „**Energetika**“, které je provozováno právnickou osobou **KOMTERM, a.s.** se sídlem Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4, IČ 26760738 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“), se v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V druhém odstavci výroku integrovaného povolení, a rovněž v části „Identifikační údaje zařízení“, stávající text „Závišova 9“ **se nahrazuje** textem „Bělehradská 55/15“.

(2)

V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, v bodu 1.1. pod písm. b), celý řádek v tabulce se znečišťující látkou TOC, včetně emisních limitů a monitoringu **se ruší**. Zároveň **se ruší** příslušné poznámky č. ²⁾ a ³⁾ pod tabulkou emisních limitů.

(3)

V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, v bodu 1.1. písm. c) **nově zní:**

„ c) Pro technologickou jednotku kotel K8

Technologické jednotky	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Četnost měření
kotel K8	TZL	5	A	2 x za kalendářní rok
	SO ₂	35		
	NO _x jako NO ₂	200	A	kontinuální ¹⁾
	CO	100		

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a referenčním obsahu kyslíku 3 %.

¹⁾ Jednorázové kontrolní ověření hodnot emisí bude prováděno akreditovanou laboratoří 1 x za kalendářní rok. "

(4)

V části II., kapitole 5. výroku integrovaného povolení, bod 5.2. **nově zní:**

„ 5.2. Hluk

- Provozovatel bude v termínu do 6.4.2012 realizovat opatření k omezení hlukové zátěže, uvedená v dopise čj. Ř/150/2011 ze dne 12.4.2011.
- Účinnost realizovaných opatření bude ověřena autorizovaným měřením hluku v měřících bodech totožných s posledním měřením, jehož výsledky byly uvedeny v protokolu č. Z110147-01 ze dne 8.4.2011. měření bude provedeno nejpozději do 6.4.2012.
- O výsledcích realizovaných opatření a autorizovaných měření hluku bude provozovatel informovat krajský úřad a Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nejpozději ke dni 1.5.2012. "

(5)

V části II., kapitole 9. výroku integrovaného povolení, písm. b) v bodu 9.1. **se ruší.** Stávající písm. c) se současně **nově označuje** jako písm. b).

(6)

V části II., kapitole 9. výroku integrovaného povolení , písm. c) v bodu 9.2. **se ruší.**

Odůvodnění

Krajský úřad provedl v souladu s § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci přezkum integrovaného povolení, který byl ukončen protokolem čj. MSK 94392/2010 ze dne 31.5.2011 (dále „přezkum“). Předmětem přezkumu bylo přehodnocení emisních limitů, vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení a projednání změny provozovatele části technologických jednotek a přímo spojených činností.

V tomto přezkumu krajský úřad došel k závěru, že vzhledem k potřebě aktualizace některých podmínek integrovaného povolení zahájí řízení ve věci změny integrovaného povolení v souladu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. V souladu s uvedeným zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 188850/2011 ze dne 1.11.2011 řízení ve věci 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Energetika“. Uvedeným dopisem dal

současně krajský úřad účastníku řízení možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci 5. změny integrovaného povolení, přičemž této možnosti nebylo ze strany účastníka řízení využito.

Vzhledem ke změně sídla provozovatele zařízení, byly upraveny příslušné údaje v úvodní části výroku integrovaného povolení, jak je uvedeno v bodu (1) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Jak je uvedeno v bodu (2) výrokové části tohoto rozhodnutí, byl v části II., bodu 1.1. písm. b) výroku integrovaného povolení zrušen emisní limit TOC, včetně příslušného monitoringu, a to na základě doposud měřených minimálních koncentrací této znečišťující látky. Požadavek na měření této znečišťující látky již rovněž není vyžadován platnými právními předpisy (vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb. – dále „vyhláška č. 205/2009 Sb.“).

V bodu (3) výrokové části tohoto rozhodnutí je uvedeno nové znění tabulky v části II., bodu 1.1. písm. c) výroku integrovaného povolení. V této tabulce došlo k úpravě monitoringu TZL a SO₂, který byl nově uveden do souladu s § 5 odst. 3 písm. a) a § 8 odst. 3 vyhlášky č. 205/2009 Sb.

Jak je uvedeno v bodu (4) výrokové části tohoto rozhodnutí, byly v části II., bodu 5.2. výroku integrovaného povolení aktualizovány podmínky týkající se hluku, a to v návaznosti na jejich projednání v rámci přezkumu, a současně ohledem na vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě čj. HOK/NJ-8100/2.5/11.

Bodem (5) výrokové části tohoto rozhodnutí byla zrušena povinnost dalšího monitoringu vybraných znečišťujících látek (plynné anorganické sloučeniny chloru, resp. fluoru, vyjádřené jako HCl, resp. HF). Monitoring těchto znečišťujících látek byl zrušen z obdobných důvodů, jako výše uvedený monitoring TOC.

Bodem (6) výrokové části tohoto rozhodnutí byl zrušen rovněž další monitoring Hg a Cd v odpadních vodách, vypouštěných z čistírny odpadních vod, a to s ohledem na výsledky prováděných měření, které se po celou dobu pohybovaly pod mezí detekce příslušných laboratorních metod. Z toho důvodu krajský úřad vyhodnotil další monitoring těchto znečišťujících látek jako bezpředmětný.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Brušík, v.r.
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek

Rozdělovník

Účastník řízení:

- KOMTERM a.s., Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4

Na vědomí (po nabytí právní moci, bez příloh, není-li uvedeno jinak):

- Moravskoslezský kraj, 1. náměstek hejtmana kraje p. Miroslav Novák, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10