ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2023

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Na Moráni 6052, 430 01 Chomutov
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	48024091
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ48024091

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Teplárna	
Adresa zařízení	
Na Moráni 6052, 430 01 Chomutov	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EHV2JW	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
Hlavní činnost 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více	
Integrované povolení	
Integrované povolení č.j. 930/05/ZPZ/IP-50/Sk ze dne 24. 11. 2005, se změnami č.j. 1957/ŽPZ/06/IP-50/Z1/Rc ze dne 3.1.2007, č.j. 1325/ŽPZ/09/IP-50/Z2/Tom ze dne 5.6.2009, č.j. 2800/ŽPZ/09/IP-50/Z3/Vi ze dne 13.11.2009, č.j. 3212/ŽPZ/10/IP-50/Z4/Vi ze dne 9.2.2011, č.j. 19/ŽPZ/11/IP-50/Z5/Vi ze dne 1.2.2012, č.j. 1070/ŽPZ/12/IP-50/Z6/Vi ze dne 4.5.2012, č.j. 2705/ZPZ/12/IP-50/Z7/Vi ze dne 19.7.2013, č.j.383/ZPZ/13/IP-50/Z8/Vi ze dne 11.2.2013, č.j. 1737/ZPZ/13/IP- 50/Z9/Vi ze dne 24.7.2013 a č.j. 2383/ZPZ/13/IP-50/Z10/Vi ze dne 29.8.2013, č.j. 4539/ZPZ/13/IP-50/Z11/Vi ze dne 26. 2. 2014, č.j. 2386/ZPZ/13/IP-50/Z12/Vi ze dne 26. 8. 2014, č.j. 2487/ZPZ/14/IP-50/Z13/Vi ze dne 12. 9. 2014 a č.j. 4009/ZPZ/14/IP-50/Z14/Vi ze dne 9. 12. 2014, č.j. 1002/ZPZ/15/IP-50/Z15/Vi ze dne 18.3.2015, č.j. 1443/ZPZ/15/IP-50/Z16/Vi ze dne 10.4.2015, č.j. 2156/ZPZ/15/IP-50/Z17/Vi ze dne 30.6.2015, č.j. 3018/ZPZ/15/IP-50/Z18/Vi ze dne 8.10.2015, č.j. 2247/ZPZ/16/IP- 50/Z19/Vi ze dne 20.7.2016, č.j. 3079/ZPZ/16/IP-50/Z20/Vi ze dne 18.10.2016, č.j. 4269/ZPZ/16/IP-50/Z21/Vi ze dne 17.1.2017, č.j. 4606/ZPZ/17/IP-50/Z22/Vi ze dne 9.1.2018 a č.j. 3509/ZPZ/18/IP-50/Z23/Vi ze dne 13.11.2018, sp. zn. KUUK/58640/2019/ZPZ/IP-50/Z24/Vi ze dne 28.5.2019, sp. zn. KUUK/153274/2019/ZPZ/IP-50/Z25/Vi ze dne 9.12.2019, sp. zn. KUUK/182812/20220/ZPZ/IP-50/Z26/Vi ze dne 11.2.2021,a sp. zn. KUUK/139433/2022/ ZPZ/IP-50/Z27/Vi ze dne 24.10.2022 a sp. zn. KUUK/022533/2023/IP-50/Z28/ZPZ/Vize dne 8.3.2023.	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**

Změna č. 28	Změna adresy sídla společnosti (Na Moráni 6052, 430 01 Chomutov). Schválení aktualizovaného provozního řádu stacionárního zdroje. Nové podmínky při nakládání s odpady (kapitola 4).

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Tomáš Laňka
Telefon (nebo fax)	737 206 954
E-mail	lanka@acthermcv.cz
Datum	26. 3. 2024

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Karel Mihal, vedoucí odštěpného závodu	ACTHERM ACTHERM, spol. s r.o. Na Moráni 6052, 430 01 Chomutov IČ: 48024091, DIČ: CZ48024091

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.*
- *Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP
1. Ochrana ovzduší a související monitoring
1.1. V souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) nahrazuje krajský úřad vydání souhlasného závazného stanoviska ke stavbě stacionárního zdroje „**Ekologizace zdroje teplárna Chomutov**“ a **„Plynová kotelna“**.
1.2. V souladu s § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší nahrazuje krajský úřad vydání povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší stacionárních zdrojů „**Teplárna**“a **„Plynová kotelna“**.
Pro provoz stacionárního zdroje se stanovují následující podmínky:
A. Teplárna – vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

1.2.A.1. Provozem kotlů K1 a K3 v souladu s § 14 odst. 5 vyhl. č. 415/2012 Sb., v platném znění budou do 31.5.2024 specifické emisní limity pro oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku a pro tuhé znečišťující látky (přepočteno na obsah kyslíku 6 % a vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn):

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.2.A.1. a) specifické emisní limity	kotle K1 a K3	CO [mg/m^3]	200	Viz příloha - Hodnocení plnění limitu	ANO	
		NOx [mg/m^3]	650			
		SO_2 [mg/m^3]	1700			
		TZL [mg/m^3]	85			

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	bude plněn emisní limit pro HCl ve výši 10 mg/m^3 a pro HF ve výši 6 mg/m_3 vyjádření jako roční průměrná hodnota (BAT 21).

1.2.A.1. b)	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Dne 3. 8. 2023 bylo autorizovanou laboratoří DEKONTA, a.s. laboratoř Ústí n/L (protokol č. 31/E/2023) při jednorázovém měření naměřeno: HCl: 0,4 mg/ m^3 HF: 0,8 mg/ m^3 Emisní limity HCl i HF byly plněny.	

1.2.A.1. c) od 1.6.2024 budou plněny tyto limity:

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**

1.2.A.1. c) Měsíční emisní limit	kotle K1 a K3	CO [mg/m^3]	200	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	
		NOx [mg/m^3] (BAT 20)	330	-		
		SO_2 [mg/m^3] (BAT 21)	400	-		
		TZL [mg/m^3] (BAT 22)	28	-		
1.2.A.1. c) Podmínka pro splnění limitu v % denní	kotle K1 a K3	CO [%]	110	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	
		NOx [%]	100	-		
		SO_2 [%]	100	-		
		TZL [%]	100	-		
1.2.A.1. c) Podmínka pro splnění limitu v % půlhodinový	kotle K1 a K3	CO [%]	200	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	
		NOx [%]	300	-		
		SO_2 [%]	400	-		
		TZL [%]	215	-		

1.2.A.1. d) v případě, že teplárna bude od 1.6.2024 provozována < 500 h/rok, budou tyto plněny emisní limity uvedené v příloze č. 2 část. I, tabulka 1 vyhl. č. 415/2012 Sb.

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.2.A.1. d) Stanovený emisní limit	kotle K1 a K3	CO [mg/m^3]	250	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	
		NOx [mg/m^3]	450	-		
		SO_2 [mg/m^3]	800	-		

		TZL [mg/m^3]	30	-		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	od 1.6.2024 bude plněn emisní limit pro Hg ve výši 10 µg/ m^3 vyjádřený jako roční průměrná hodnota (BAT 22).					
1.2.A.1. e)	**Plnění podmínky IP**		**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**	
	-		Podmínka zatím není relevantní.			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Úroveň znečišťování bude zjišťována: a) Kontinuálním měřením emise tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého. Ověřování správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. b) Jednorázovým měřením emisí rtuti a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), v četnosti jednou za kalendářní rok. c) Jednorázovým měřením emisí HCl a HF v četnosti 1x za 1 rok. d) Od 17.8.2021 jednorázovým měřením emisí kovů a polokovů kromě rtuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) pokaždé, když by změna paliva mohla mít vliv na emise.					
1.2.A.2.	**Plnění podmínky IP**		**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**	

	ANO	a) Úroveň emisí je zjišťována kontinuálním měřením. Ověření kontinuálního měření bylo provedeno po uvedení zdroje do provozu dne 3. 8. 2023. Měření provedla společnost DEKONTA a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem provedla (protokol č. 31/E/2023) – za odsiřovacím zařízením při provozu kotle K1 jednorázovým měřením ověření správnosti kontinuálního měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíku vyjádřených jako NO_2, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého. Protokol z měření byl odeslán OI ČIŽP. Kalibrace kontinuálního měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíku vyjádřených jako NO_2, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého byla provedena v roce 2021 (další bude v roce 2024). b) Jednorázové autorizované měření emisí rtuti za odsiřovacím zařízením při provozu kotle K1 provedla spol. DEKONTA a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem dne 3. 8. 2023 (protokol č. 31/E/2023). c) Jednorázové měření emisí HCl a HF bylo provedeno dne 3. 8. 2023. Měření provedla autorizovaná laboratoř DEKONTA a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem (protokol č. 31/E/2023). Protokol z autorizovaného měře byl odeslán OI ČIŽP. d) V období od 17. 8. 2021 nedošlo ke změně paliva. Jednorázové měření kovů a polokovů nebylo provedeno.	

1.2.A.3. Provozem teplárny budou v roce 2022 a 2023 dodrženy emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku ve výši:

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.2.A.3. emisní stropy (2022 a	teplárna	TZL [t]	20	0,154	ANO	
		SO_2 [t]	970	47,351	ANO	

2023)		NO_2 [t]	390	12,440	ANO	
V období od 1.1.2024 do 31.5.2024 budou dodrženy emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku ve výši:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1.2.A.3. emisní stropy (od 1.1.2024 do 31.5.2024)	teplárna	TZL [t]	8,3	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	
		SO_2 [t]	404,1	-		
		NO_2 [t]	162,5	-		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zařízení bude provozováno v souladu s aktualizovaným Provozním řádem stacionárního zdroje (číslo 08-01/10, revize 3) ze dne 1. 2. 2023 s těmito podmínkami: b) Při nutnosti změny údajů uvedených v provozním řádu bude provedena jeho aktualizace. Aktualizace bude předložena krajskému úřadu ke schválení.					
1.2.A.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	Zařízení je provozováno v souladu s aktualizovaným Provozním řádem stacionárního zdroje (číslo 08-01/10, revize 3). b) Aktualizace provozního řádu (revize 3) byla v roce 2023 provedena a byla předložena krajskému úřadu, který ji schválil změnou integrovaného povolení č. 28.				
Označení	**Text podmínky IP**					

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Pro provoz jsou stanoveny tyto zvláštní podmínky provozu (regulační opatření), které je nutné uplatnit nejpozději do 2 hodin po doručení vyhlášení překročení regulační prahové hodnoty (podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).
V případě překročení regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý nebo pro oxid dusičitý:
a) Do 8 hodin od obdržení signálu regulace bude snížen výkon provozovaných kotlů na technologické minimum, které zajistí dodávky tepelné energie obyvatelstvu a dodávky technologické páry do průmyslové zóny. Přičemž bude-li v provozu pouze jeden kotel, bude regulován nejméně na minimální parní výkon 35 t/h (K1) nebo 25 t/h (K3).
b) V době vyhlášení regulace nebude najet do provozu další kotel (vyžádá-li si to provozní situace, je možné uvedení jiného kotle do provozu pouze při současném odstavení jiného, regulace výkon za výkon). Další kotel může být najet pouze v situaci nezbytně nutné pro zajištění dodávek tepelné energie obyvatelstvu a dodávek technologické páry do průmyslové zóny.
V případě překročení regulační prahové hodnoty pro částice PM_{10}:
c) V době vyhlášení regulace nebude najet do provozu další kotel (vyžádá-li si to provozní situace, je možné uvedení jiného kotle do provozu pouze při současném odstavení jiného, regulace výkon za výkon). Další kotel může být najet pouze v situaci nezbytně nutné pro zajištění dodávek tepelné energie obyvatelstvu a dodávek technologické páry do průmyslové zóny.
d) Bude provedena kontrola všech provozovaných zařízení ke snižování emisí TZL s výduchem do vnějšího ovzduší. O provedených kontrolách, výsledcích kontrol a případných přijatých opatřeních bude proveden písemný záznam do provozního deníku.
e) V období regulace bude zastavena manipulace na skládce uhlí vyjma zauhlování a nezbytné vykládky vagonů.
f) V případě provádění těžby aglomerátu a jeho ukládání v rámci rekultivace na složišti strusky II budou tyto činnosti do 8 hodin od obdržení signálu regulace přerušeny.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2.A.5.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>-</td><td>V roce 2023 nebyla smogová situace ani regulace na sledované látky v Ústeckém kraji vyhlášena.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Výsledky rozborů paliva prováděné jejich dodavatelem budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy krajskému úřadu.</td></tr>
<tr><td>1.2.A.6.</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
</table>

	ANO	Výsledky rozborů paliva od dodavatele jsou archivovány nejméně po předepsanou dobu pěti let.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při provozování kotlů musí být využívána všechna instalovaná zařízení a opatření ke snižování emisí v nejvyšší technické a ekonomické dlouhodobě udržitelné účinnosti.		
1.2.A.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při provozování kotlů jsou využívána všechna instalovaná zařízení a opatření ke snižování emisí v nejvyšší technické a ekonomické dlouhodobě udržitelné účinnosti.	
C. Plynová kotelna - vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 1.1. „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW“ přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozem plynové kotelny budou dodržovány specifické emisní limity CO a NOx dle přílohy č. 2 části II. tabulky 2.1.1. vyhlášky č. 415/2012 Sb.		
1.1.C.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Plynová kotelna nebyla v roce 2023 uvedena do provozu, podmínka není relevantní.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úroveň znečišťování bude zjišťována jednorázovým měřením emisí NOx a CO, v četnosti jednou za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.		
1.1.C.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Plynová kotelna nebyla v roce 2023 uvedena do provozu, podmínka není relevantní.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Před zahájením provozu plynové kotelny bude vypracován a krajskému úřadu předložen ke schválení provozní řád vypracovaný podle přílohy č. 12 vyhl. č. 415/2012 Sb.		
1.1.C.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Plynová kotelna nebyla v roce 2023 uvedena do provozu, podmínka není relevantní.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V četnosti minimálně 1x za rok bude u obou kotlů prováděna kontrola funkčnosti plynových zařízení a seřízení plynových hořáků.		
1.1.C.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Plynová kotelna nebyla v roce 2023 uvedena do provozu, podmínka není relevantní.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V termínu nejpozději do 4 měsíců od uvedení kotelny do provozu bude provedeno jednorázové měření emisí NOx a CO.		
1.1.C.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Plynová kotelna nebyla v roce 2023 uvedena do provozu, podmínka není relevantní.	
1.3. Doplňující podmínky ochrany ovzduší:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Termín měření emisí bude písemně ohlášen ČIŽP nejméně 5 pracovních dnů předem. Měření emisí musí provést měřící skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření (viz § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší).		
1.3.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	V roce 2023 bylo provedeno 1 autorizované měření emisí. Ověření kontinuálního měření emisí SO_2, CO, NO_x, TZL a jednorázové měření Hg, HCl a HF, které proběhlo při provozu kotle K1 dne 3. 8. 2023. Ohlášení ČIŽP bylo provedeno v předepsaném termínu dne 14. 7. 2023. Měření provedla společnost DEKONTA a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem, která je držitelem oprávnění MŽP k autorizovanému měření emisí.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel nesmí v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr) provádět dopravu paliva na skládku z důvodu možného rozprachu tuhých znečišťujících látek.		
1.3.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínka je uvedena v Provozním řádu stacionárního zdroje (číslo 08-01/10, revize 3) ze dne 1. 2. 2023 a je plněna.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úložiště tuhých látek z procesu odsíření a vlastního spalování nebude zdrojem kontaminace prostředí a zdrojem prašnosti, svojí kapacitou bude odpovídat plánované době provozu teplárny.		
1.3.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Prašný spad je v areálu úložiště nepřetržitě měřen a výsledky jsou vyhodnocovány v měsíčních intervalech – viz příloha. Současná volná kapacita úložiště je dostatečná.	Měření prašného spadu z ukládání aglomerátu na NS II - 2023
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší kontrolní měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení kdykoliv na základě ohlášení.		
1.3.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	-	V roce 2023 nebylo kontrolní měření prováděno.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel ohlásí krajskému úřadu a ČIŽP zahájení a ukončení výroby a dodávky tepla.		
1.3.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2023 došlo ke čtyřem zahájení a ukončení výroby a dodávky tepla (od 16. 1. do 19. 1., od 22. 6. do 24. 6., od 28. 7. do 18. 8. a od 18. 10. do 20. 10.). Všechny tyto události byly krajskému úřadu i ČIŽP průběžně ohlašovány.	

Označení části IP						
2. Ochrana vod a související monitoring						
2.2. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a za použití NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády) vydává:						
b) povolení k vypouštění odpadních vod z přelivu na složišti strusky II do vodního toku Míchanická strouha v místě Mchanických propadlin na p.p.č. 1117/1, č. hydrol. poř. 1-13-03-113, v kraji Ústeckém, v obci Údlice, k.ú. Údlice. Odpadní vody budou po sedimentaci nerozpuštěných látek v odkališti vypouštěny v následujícím množství a jakosti:						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
2.2. b) povolení k vypouštění	přeliv ze složiště	Průměrné množství [l/s]	90	0	ANO	Od srpna 2019 je teplárna odstavena do záložního režimu, odpadní vody z

odpadních vod z přelivu na složišti strusky II	strusky II	Maximální množství [l/s] [m^3/měsíc] [m^3/rok]	 250 260 000 3 060 000	 0 0 0	ANO	přelivu složiště strusky II nebyly v roce 2023 vypouštěny. V době, kdy odpadní vody nebyly vypouštěny, nebylo prováděno ani stanovení jejich jakosti.
		pH hodn. „p“ hodn. „m“ hm. tok [t/rok]	 6-10 6-10 -	 - - -	-	
		NL hodn. „p“ [mg/l] hodn. „m“ [mg/l] hm. tok [t/rok]	 10 30 20	 - - -	-	
		RAS_{550} hodn. „p“ [mg/l] hodn. „m“ [mg/l] hm. tok [t/rok]	 1600 2000 3700	 - - -	-	
** Hodnota „p“ přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být v povolené míře dle podmínek tohoto povolení překročena* *** Hodnota „m” – maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která je nepřekročitelná*						
Označení	**Text podmínky IP**					

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává s následujícími podmínkami:
• Množství odpadních vod bude měřeno pomocí Parshallova žlabu a limnigrafem na odtoku ze složiště.
• Jakost vypouštěných vod bude sledována ve výše uvedených ukazatelích na odtoku ze složiště a 2x ročně v ukazateli As.
• Směsné vzorky na odtoku ze složiště budou odebírány minimálně 12x ročně v pravidelných časových intervalech, typ vzorků 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných vzorků v intervalu 2 hodin.
• Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti připouští nejvýše dvěma výsledky rozborů za posledních 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru směsného vzorku vypouštěných vod.
• Na složiště budou plaveny výhradně popílek, struska a škvára z provozu ACTHERM, spol. s r.o. Vypouštění jiných odpadů nebo odpadních vod je nepřípustné.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2 b)</td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="4">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ČÁSTEČNĚ</td><td colspan="4">• Měřeno.
• Vzhledem k odstavení teplárny nebyly v roce 2023 z tohoto zdroje odpadní vody vypouštěny. Odběry proto nebyly prováděny.
• Vzhledem k odstavení teplárny nebyly v roce 2023 z tohoto zdroje odpadní vody vypouštěny. Odběry proto nebyly prováděny.
• Počet povolených hodnot „p“ nebyl překročen, nebyla překročena ani žádná „m“ hodnota.
• Na složiště jsou vypouštěny pouze popílek, struska a škvára z provozu teplárny společnosti ACTHERM.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">c) povolení k vypouštění odpadních vod z průsaků složiště strusky II do vodního toku Míchanická strouha v místě Míchanických propadlin na p.p.č. 1117/1, č. hydrol. poř. 1-13-03-113, v kraji Ústeckém, v obci Údlice, k.ú. Údlice. Odpadní vody budou vypouštěny v následujícím množství a jakosti:</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="2">Zdůvodnění</td></tr>
</table>

2.2. c) povolení k vypouštění odpadních vod z průsaků složiště strusky II	průsaky ze složiště strusky II	Průměrné množství [l/s]	 10	 1,58	ANO	
		Maximální množství [l/s] [m^3/měsíc] [m^3/rok]	 30 35 000 410 000	 7,2 5 078,11 50 505,78	ANO	
		pH hodn. „p“ hodn. „m“ hm. tok [t/rok]	 6-9 6-9 -	 7,81-7,98 7,81-7,98 -	ANO	
		NL hodn. „p“ [mg/l] hodn. „m“ [mg/l] hm. tok [t/rok]	 10 30 1,7	 5 7,6 0,263	ANO	
		RAS_{550} hodn. „p“ [mg/l] hodn. „m“ [mg/l] hm. tok [t/rok]	 1900 2000 500	 1080 1080 52,063	ANO	
** Hodnota „p“ přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být v povolené míře dle podmínek tohoto povolení překročena* *** Hodnota „m” – maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která je nepřekročitelná*						
Označení	**Text podmínky IP**					

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává s následujícími podmínkami:
• Množství odpadních vod bude měřeno pomocí trojúhelníkového přepadu s ostrou plastovou hranou a limnigrafem před vyústěním do Míchanických propadlin.
• Jakost vypouštěných vod bude sledována ve výše uvedeném měrném profilu a ukazatelích, 2x ročně v ukazateli As.
• Směsné vzorky před vyústěním do Míchanických propadlin budou odebírány minimálně 12x ročně v pravidelných časových intervalech, typ vzorků 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných vzorků v intervalu 2 hodin.
• Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti připouští nejvýše dvěma výsledky rozborů za posledních 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru směsného vzorku vypouštěných vod.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2 c)</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>• Měřeno.
• Jakost vypouštěných vod byla ve stanovených ukazatelích sledována. Koncentrace As byla stanovena v dubnu a říjnu 2023, zjištěné hodnoty byly pod mezí detekce stanovení (<0,01 mg/l).
• V roce 2023 byly vzorky odebrány ve stanovené četnosti (nejméně 12x) a stanoveným způsobem.
• Počet povolených hodnot „p“ nebyl překročen, nebyla překročena ani žádná „m“ hodnota.</td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

podmínky v IP (ostatní podmínky)	K povolení vypouštění odpadních vod dle částí 2.2. a), b), c) se stanoví tyto povinnosti: • Výsledky měření budou předávány 1x ročně, vždy do 31. ledna následujícího roku, zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí Ohře, s.p. a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze. • Množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření. • Výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů o měření objemu vypouštěných vod a protokolů o ověřování a kalibraci měřidel budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu. • Rozbory vzorků a jejich odběry, s výjimkou provozní kontroly, budou prováděny výhradně oprávněnou laboratoří. • Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny analytickými metodami stanovenými metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP ze dne 17. 5. 2005 - analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách, zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XXVI, květen 2016, částka 4. • Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je stanovena do 31. 7. 2026.		
2.2. souhrnně a),	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

b), c)	ANO	• Výsledky měření byly předány prostřednictvím ISPOP ve formulářích F_VOD_38_4 a F_VOD_VYPOUSTENI (formuláře byly odeslány ve dnech 5. 1. a 9. 1. 2023). • Ověření správnosti měření množství vypouštěných odpadních vod z přelivu a průsaků složiště strusky II bylo u měrných profilů provedeno posouzením funkční způsobilosti měrného objektu dne 25. 10. 2022. Posouzení provedly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. • Výsledky všech rozborů a související protokoly jsou archivovány po dobu nejméně pěti let. • Veškeré rozbory jsou prováděny výhradně oprávněnou laboratoří, odběry vzorků jsou prováděny certifikovanou osobou. • Pro stanovení znečištění v jednotlivých ukazatelích jsou používány analytické metody v souladu s akreditací kontrolních laboratoří a dle věstníku MŽP. • Povolení k vypouštění odpadních vod jsou platná.	

2.3. Doplňující podmínky ochrany vod v souvislosti s využitím velkých objemů vedlejších energetických produktů (VEP) pro vyplňování vytěžených prostor a tvarování krajiny

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP** V případě soustředěného využití VEP v množství větším, než 100 000 t bude prováděn monitoring za účelem sledování vlivu terénních úprav, resp. Staveb prováděných s využitím VEP na jakost podzemních a povrchových vod a změnu odtokových poměrů v rozsahu: • sledování vlivu terénních úprav prováděných s využitím VEP na kvalitu a směr proudění podzemní vody • geodetický a geotechnický monitoring • monitoring prachových částic v okolí místa využití VEP		
2.3.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	• sledování vlivu terénních úprav prováděných s využitím VEP na kvalitu a směr proudění podzemní vody je prováděno na základě Programu kontroly a monitorování ACTHERM – složiště strusky II“ z března 2015. Výsledky monitoringu podzemní vody za rok 2023 (desátá fáze monitoringu), který provádí společnost Hydrogeologické služby s.r.o., byly krajskému úřadu předány dne 7. 12. 2023. • geodetický a geotechnický monitoring – dvakrát ročně je prováděno geodetické zaměřování hráze. • monitoring prachových částic v okolí místa využití VEP je nepřetržitě měřen a výsledky jsou vyhodnocovány v měsíčních intervalech – viz příloha.	Měření prašného spadu z ukládání aglomerátu na NS II - 2023
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Schvaluje se „Program kontroly a monitorování ACTHERM – složiště strusky II“ z března 2015.		
2.3.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	-	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Aglomerát z teplárny ACTHERM bude ukládán na složiště strusky II., na složiště je možné uložit pouze aglomerát.		
2.3.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Na složiště strusky II je ukládán výhradně certifikovaný aglomerát z teplárny ACTHERM.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Posouzení vyluhovatelnosti a zdravotní nezávadnosti aglomerátu bude prováděno v souladu s certifikátem výrobku vydaným podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Výsledky provedených rozborů budou součástí zprávy o plnění závazných podmínek integrovaného povolení.		
2.3.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Posouzení vyluhovatelnosti a zdravotní nezávadnosti aglomerátu provedl v rámci dohledu nad certifikovaným výrobkem Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Na základě tohoto posouzení byla vystavena Zpráva o dohledu č. 040-075813 ze dne 22. 9. 2023.	Zpráva o dohledu č. 040 – 075813 na výrobek Aglomerát pro násypy a zásypy – Složiště strusky II z 22. 9. 2023.
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Monitoring podzemních vod bude prováděn ve vrtech VT1, UD101 a VT9 2x ročně.		
2.3.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Monitoring podzemních vod je prováděn na základě schváleného „Programu kontroly a monitorování ACTHERM – složiště strusky II“ z března 2015. Výsledky monitoringu podzemní vody z vrtů VT1, UD101 a VT9 za rok 2023 (desátá fáze monitoringu) byly krajskému úřadu předány dne 7. 12. 2023.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Rozsah monitoringu může být na základě výsledků monitoringu v předchozím období změněn výhradně schválením nového „Programu monitoringu“.		
2.3.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V roce 2023 nebyl rozsah monitoringu měněn. Monitoring byl prováděn podle schváleného „Programu kontroly a monitorování ACTHERM – složiště strusky II“ z března 2015.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Veškeré anomálie od dlouhodobé řady pozorování, zjištěné vizuálním pozorováním či v rámci geotechnického, hydrogeologického či hydrochemického monitoringu, budou neprodleně oznámeny Krajskému úřadu Ústeckého kraje.		
2.3.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Výsledky monitoringu podzemní vody za roku 2023 (desátá fáze monitoringu) byly krajskému úřadu předány dne 7. 12. 2023. Žádné anomálie se nevyskytly.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při redeponizaci a do doby překrytí VEP technologickou vrstvou, vylučující prášení materiálů, budou prováděna účinná protiprašná opatření. K tomu účelu bude místo využití VEP vybaveno odpovídajícími technickými prostředky. Údaje o provádění protiprašných opatření budou součástí zprávy o plnění závazných podmínek integrovaného povolení.		
2.3.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Povinnost, týkající se protiprašných opatření, je plněna trvale. Kromě protiprašných opatření, vyplývajících z dodržování Provozního řádu složiště strusky II, nebylo nutno ke snížení prašnosti použít žádných mimořádných opatření (překrytí VEP technologickou vrstvou k zamezení prašnosti je prováděno průběžně).	
2.4. Podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se schvalují „Havarijní plán pro ochranu vod před závadnými látkami v provozu teplárna“ (číslo 09-14/05, revize1) ze dne 31.7.2014 zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., s následujícími podmínkami:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Schválený havarijní plán bude uložený tak, aby byl kdykoli dostupný. Bude uloženo i prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zacházejí nebo by měli v případě havárie zasahovat, že byli s obsahem schválených havarijních plánů seznámeni.		
2.4.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Schválený havarijní plán je uložen na provozech teplárny, kterých se týká. Seznámení jednotlivých pracovníků bylo provedeno a je uloženo.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu.		
2.4.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nebylo nutné havarijní plán aktualizovat.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Změny a aktualizace havarijního plánu budou předávány se souhlasným stanoviskem příslušného správce toku ke schválení krajskému úřadu.		
2.4.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nebylo nutné havarijní plán aktualizovat.	

Označení části IP	
3. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	
Označení	**Text podmínky IP**

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Provozovatel nejpozději 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení vypracuje a předloží Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, projekt postupu ukončení provozu zařízení, návrh monitoringu a případné asanace. Ten musí respektovat následující principy:
• Využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou.
• Demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případně odstranění.
• Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek.
• Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případně odstranění stavebních sutí.
• Demontáž oplocení a biologická rekultivace pozemku (zatravnění a osázení dřevinami vhodné druhové skladby).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>-</td><td>V roce 2023 nedošlo k ukončení provozu zařízení. Zařízení bylo v roce 2019 pouze odstaveno do záložního režimu.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">V souladu s § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci se schvaluje základní zpráva zpracovaná společností Geologické služby s.r.o., Dukelská 1779, 430 01 Chomutov, IČ 47311703 v červenci 2014.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.2</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Při úplném ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel v souladu s § 15a zákona o integrované prevenci stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami a toto posouzení předloží Krajskému úřadu Ústeckého kraje.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.3</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Podmínka dosud nenabyla účinnosti.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného ve schválené základní zprávě.</td></tr>
</table>

3.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Podmínka dosud nenabyla účinnosti.	

Označení části IP			
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady			
Pro nakládání s nebezpečnými odpady se stanoví následující podmínky:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude utříděné shromažďování podle jednotlivých druhů před jejich předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění nepřesahující dobu 1 roku.		
4.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Nebezpečné odpady jsou shromažďovány odděleně podle druhů a kategorií.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Evidence odpadů bude vedena v souladu splatným zákonem o odpadech v rozsahu stanoveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláškou“).		
4.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence odpadů je vedena v souladu splatným zákonem o odpadech v rozsahu stanoveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel je povinen předcházet vzniku odpadů jejich recyklací ve výrobním procesu ve smyslu § 9 zákona o odpadech.		
4.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	-	Při provozu teplárny v roce 2023 nevznikly odpady, které by bylo možné recyklovat ve výrobním procesu.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které splňují technické požadavky stanovené v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.		
4.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Odpady jsou soustřeďovány v prostředcích, které splňují technické požadavky stanovené v § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje zařízení k využití odpadu uvedené příloze č. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, kterému bylo krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení.		
4.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Před předáním odpadu je ověřováno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní oleje z provozu a údržby strojního zařízení nesmí být míseny s oleji odlišných vlastností, nebo s jinými odpady nebo látkami. Odpadní oleje budou přednostně předávány oprávněným osobám k jejich regeneraci nebo k jinému postupu recyklace, který zajistí rovnocenný nebo lepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí než regenerace. V případě, že z technických důvodů není možná regenerace, budou odpadní oleje předávány oprávněným osobám k jejich energetickému využití nebo odstranění.		
4.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nebylo s odpadními oleji z provozu a údržby strojního zařízení v teplárně nakládáno.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Při předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady (oprávněné osoby) bude součástí průvodní dokumentace písemná informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu podle přílohy 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, jehož obsah je taktéž stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Bude-li však odpad předáván do zařízení k odstranění, a to uložením na skládku odpadů nebo do zařízení k zasypávání, budou písemné informace obsahující údaje o předávající osobě a údaje o odpadu předávány vždy jen formou základního popisu odpadu.		
4.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při prvním předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady jsou vždy předány i písemné informace, resp. základní popis odpadu.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	S popelovinami ze spalování bude nakládáno pouze v souladu splatným certifikátem pro Aglomerát pro násypy a zásypy – Složiště strusky II č. 204/C5/2019/040-062189. Pokud dojde k recertifikaci certifikátu, bude tato změna ohlášena krajskému úřadu. Současně bude předložen nový certifikát.		
4.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S popelovinami ze spalování bylo nakládáno v souladu s platným certifikátem. 22. 9. 2023 byl vydán nový certifikát č. 204/C5/2019/040-062189. Tato změna byla dne 13. 10. 2023 krajskému úřadu ohlášena a zároveň byl předložen nový certifikát.	

Označení části IP	
5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Všechny objekty (trafostanice, sklady, provozy), v nichž jsou skladovány látky závadné vodám, nebo kde se s nimi manipuluje, se musí zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo znečištění terénu (např. záchytnými vanami, vhodnými izolačními nátěry podlah, zvýšenými prahy, obkladem apod.).

5.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Všechny objekty (trafostanice, sklady, provozy), v nichž jsou skladovány látky závadné vodám, nebo kde se s nimi manipuluje, jsou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo znečištění terénu.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.		
5.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V místech, kde je nakládáno se závadnými látkami, jsou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály jsou do doby likvidace uloženy tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provádět vizuální kontrolu těsnosti nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek nejméně 1x za 6 měsíců, nejméně 1x za 5 let budou provedeny zkoušky těsnosti. Přečerpávání, dávkování a manipulace s výše uvedenými látkami bude řízená kvalifikovanou osobou.		
5.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Vizuální kontrola těsnosti nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek je prováděna 1x za 6 měsíců. U nádrží na skladování nafty byly provedeny zkoušky těsnosti v roce 2018. Od této kontroly jsou již nádrže vypuštěny a nepoužívány. Další zkoušky těsnosti budou provedeny před případným napuštěním nádrží. Manipulace se závadnými látkami provádí pouze kvalifikované osoby.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.		
5.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Záznamy jsou vedeny a uchovávány po dobu nejméně 5 let.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky bude nakládáno v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v platném znění.		
5.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je nakládáno v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v platném znění.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Závady a poruchy na zařízeních, mající vliv na životní prostředí, musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů.		
5.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Případné závady a poruchy na zařízeních jsou v co nejkratší době opravovány.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány, ostatními vnitropodnikovými předpisy a s pokyny orgánů a institucí, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.		
5.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	-	V roce 2023 nedošlo k havarijním situacím.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V případě vodohospodářské havárie bude postupováno dle havarijního plánu zpracovaného v souladu s § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, který je schválen tímto rozhodnutím.		
5.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nedošlo k vodohospodářské havárii.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Dodržovat a průběžně aktualizovat havarijní plán, manipulační a provozní řády. Tyto změny a aktualizace budou odsouhlaseny Povodím Ohře, s. p. závodem Chomutov, Spořická 4956, 430 46 Chomutov.		
5.9.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Havarijní plány jsou dodržovány a průběžně aktualizovány.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku s uvedením data vzniku, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, a musí o nich být vyrozuměny příslušné orgány a instituce.		
5.10.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nedošlo k havarijním situacím.	

Označení části IP	
6. Opatření pro snížení hluku a vibrací	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Provozovaná výrobní technologie neumožňuje provoz s nadměrnými vibracemi a otřesy. Zařízení musí být provozováno v souladu s ČSN EN 60045-1 a ostatními normami ČSN.

6.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zařízení je provozováno v souladu s normami ČSN.	

Označení části IP			
7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení apod. dodržovat postupy provozní dokumentace.		
7.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení apod. jsou dodržovány postupy provozní dokumentace, se kterou byla obsluha těchto zařízení seznámena.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly.		
7.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Protokoly o servisních prohlídkách jsou uchovávány a kontrolním orgánům na vyžádání předkládány.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při najíždění a řešení poruchových stavů postupovat v souladu se schváleným Provozním řádem stacionárního zdroje (číslo 08-01/10, revize 3) ze dne 1.2.2023.		

7.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Při najíždění a řešení poruchových stavů se postupuje v souladu se schváleným Provozním řádem stacionárního zdroje ze dne 1. 2. 2023 pod č. 08-01/10, revize 3.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Při vzniku smogové situace postupovat podle relevantních podmínek stanovených v kapitole 1. integrovaného povolení.		
7.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V případě vzniku smogové situace se postupuje podle podmínek stanovených v kapitole 1.	

Označení části IP			
8. Podmínky pro hospodárné využívání energie			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Provozovatel bude dodržovat všechny výrobcem předepsané (doporučené) postupy a činnosti související s výrobou tepla tak, aby byly zajištěny podmínky k hospodárnému využívání surovin a energií.		
8.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Předepsané (doporučené) postupy a činnosti související s výrobou tepla jsou dodržovány, ekonomika provozu je sledována a pravidelně vyhodnocována.	

Označení části IP
9. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Kontinuální monitoring umožňuje kontrolu provozu zdroje ve vztahu k emisním limitům znečišťujících látek do ovzduší. Přeshraniční vliv nebyl prokázán.		
9.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Kontinuální monitoring umožňuje kontrolu provozu zdroje ve vztahu k emisním limitům.	

Označení části IP			
10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení			
Provozovatel zařízení je povinen:			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok v souladu s § 17 odst. 3) písm. c) zákona o ochraně ovzduší.		
10.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší je průběžně vedena a zpracovávána v systému ESEP, souhrnná provozní evidence za rok 2023 byla zaslána dne 12. 3. 2024 do ISPOP (formulář F_OVZ_SPE).	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Plnit poplatkovou povinnost v souladu s § 15 zákona o ochraně ovzduší každoročně do 31. března.		
10.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Poplatkové přiznání za rok 2023 dle § 15 zákona o ochraně ovzduší bylo zasláno dne 12. 3. 2024 do ISPOP (formulář F_OVZ_POPL).	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.		
10.3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence o množství odpadů a způsobech nakládání s nimi je průběžně vedena.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Zasílat každoročně v termínu dle platné legislativy pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.		
10.4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 bylo zasláno dne 15. 2. 2024 do ISPOP (formulář F_ODP_PROD).	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.		
10.5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V průběhu roku 2023 nedošlo ke změně zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.	
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Neprodleně hlásit příslušným správním úřadům havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
10.6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nedošlo k havarijním situacím.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci.		
10.7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení je vedena.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Souhrnná provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší, oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a další požadované údaje z oblasti vod, odpadů a v případě překročení ohlašovacích prahů také hlášení do IRZ, budou zasílány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.		
10.8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Uvedená hlášení za rok 2023, kromě poplatkového přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a hlášení do IRZ, u kterých nedošlo k překročení ohlašovacích prahů, byla zaslána prostřednictvím ISPOP.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Držitel tohoto povolení má za povinnost podat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení a to v termínu do 31. 3. následujícího roku. Informace bude podávat v souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci a to v elektronické podobě.		
10.9.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Viz tato zpráva.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Použití látek, uvedených v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vstupními látkami a základními surovinami pro výrobní proces a nejsou uvedeny v kapitole 7.1.1 příslušné žádosti o integrované povolení, ohlásit jako změnu dle § 16 odst. b) zákona č. 76/2002 Sb.		
10.10.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	V roce 2023 nebyly žádné nové výše uvedené látky použity.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Ohlášení nových použití látek uvedených v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a nakládání s novými nebezpečnými odpady, zajistí provozovatel souhrnně vždy do 31. března následujícího roku, za rok předchozí, v rámci kterého k uvedené změně došlo.		
10.12.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	-	Viz zdůvodnění podmínky 10.10.	

Označení části IP			
11. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	V souladu s § 14 odst. 8 zákona o integrované prevenci bude v četnosti 1x za 5 let od nabytí právní moci změny integrovaného povolení č. 13 prováděn prostřednictvím oprávněné osoby monitoring podzemních vod z vrtů V1 a V2, analýza vzorku bude provedena v ukazateli C_{10}-C_{40}. Rozbor kontrolních vzorků bude prováděn oprávněnou laboratoří, tj. laboratoří disponující Osvědčením o správné činnosti laboratoře, zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí.		
11.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	-	Monitoring byl proveden v červenci 2019, v roce 2023 nebyla tato podmínka relevantní (další monitoring proběhne v roce 2024).	

Označení části IP			
12. Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	O využití vedlejších energetických produktů a jim odpovídajících výrobků bude vedena průběžná evidence, která bude zahrnovat označení výrobku, datum expedice, expedované množství a označení příjemce. Evidence vedlejších energetických produktů bude na vyžádání přeložena kontrolnímu orgánu.		
12.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Průběžná evidence vedlejších energetických produktů je dle uvedených požadavků vedena.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Po dobu 5 let budou uchovávány a na vyžádání předloženy kontrolnímu orgánu kopie účetních dokladů dle ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění o předání výrobků z vedlejších energetických produktů.		
12.2.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Kopie účetních dokladů jsou uchovávány. V roce 2023 nebyly vedlejší energetické produkty prodávány, související certifikace byla již v roce 2020 ukončena.	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*

- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Hodnocení plnění limitu - 2023
2	Měření prašného spadu z ukládání aglomerátu na NS II – 2023
3	Zpráva o dohledu č. 040 – 075813 na výrobek Aglomerát pro násypy a zásypy – Složiště strusky II z 22. 9. 2023.

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
hm.	hmotnostní
hodn.	hodnota
LCP	Large Combustion Plant
OI ČIŽP	Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Ústí nad Labem

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*