Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	**Ing. Helena Skalníková**
Organizace:	Ústecký kraj
Sériové č. cert.:	12157258
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	01.09.2023 08:05:24
Důvod:	
Místo:	

United Energy, a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany

Spisová značka: KUUK/113549/2023/ZPZ/IP-18/Z42/Rc
Číslo jednací: KUUK/128071/2023
UID: kuukes8c149615
Počet listů/příloh: 2 / 1

Vyřizuje/linka: ing. Rosinec Petr / 129

Datum: 31.08. 2023

Nepodstatná změna č. 42 integrovaného povolení pro zařízení: „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“ společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČO 273 09 959 - Oprava zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

vydává

v souladu s § 70 správního řádu opravné rozhodnutí, jímž opravuje výrok rozhodnutí sp. zn.: KUUK/113549/2023/ZPZ/IP-18/Z42/Rc (č.j.: KUUK/124186/2023), ze dne 29.08. 2023, takto:

1. V části I. výroku rozhodnutí bod a) zní správně takto:

   a) v tabulce podmínky č. 1.1.1.I. mění četnost měření kovů a polokovů z „1x za kalendářní rok“ na četnost uvedenou v poznámce „[2)]“ pod tabulkou.

2. V části II. výroku rozhodnutí se doplňuje bod c) takto:

   c) změny četnosti monitoringu emisí Hg na kotlích K1 až K5 a K7 až K10 v podmínce č. 1.1.1.I.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad následnou kontrolou zjistil, že při psaní rozhodnutí sp. zn.: KUUK/113549/2023/ZPZ/IP-18/Z42/Rc (č.j.: KUUK/124186/2023), ze dne 29.08. 2023, kterým byla vydána nepodstatná změna č. 42 integrovaného povolení č.j.: 2092/04/ZPZ/IP-18.7/Sk, z 19.04. 2004, ve znění změn, pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj" společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČO 273 09 959, došlo při psaní podmínek k chybné interpretaci znění textu v Prováděcím Rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (dále jen Závěry o BAT).

V BAT 4 těchto Závěrů o BAT je uvedeno „Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality." Pro emise rtuti (Hg) je pro spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem ≥ 300 MW stanovena frekvence monitoringu kontinuální s poznámkami č. (13) „Jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní, mohou se pravidelná měření provádět pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale v každém případě nejméně jednou za šest měsíců." a č. (18) „Jako alternativu ke kontinuálním měřením lze provádět kontinuální odběr vzorků v kombinaci s častou analýzou časově integrovaných vzorků, např. pomocí standardizované monitorovací metody se sorbentovým lapačem.".

Krajský úřad chybně aplikoval poznámku č. (10) „Jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní, mohou se pravidelná měření provádět pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale v každém případě nejméně jednou za rok.", která se ale vztahuje na spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem ≤ 300 MW.

Monitoring Hg v četnosti jednou za šest měsíců měl již provozovatel správně stanovenou ve změně č. 37 integrovaného povolení, kterou krajský úřad vydal pod sp. zn.: KUUK/086256/2021/ ZPZ/IP-18/Z37/Rc, ze dne 16.08. 2021.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat odvolání, ve kterém se uvede podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání může podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy ZÁPAD, Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Helena Skalníková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Přílohy:

- Úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“ ve znění všech změn

Rozdělovník:

Účastníci řízení:
adresát

Na vědomí:
ČIŽP, OI, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem